

神戸沖最終処分場 擁壁・しゃ水工施設管理項目

平成31年3月

通常点検（点検日時 平成31年4月8日）

	施設管理項目（目視）	異常の有無	備考 （異常時に講じた措置等）
護岸	異常なふくらみの有無	有 ・ <input type="radio"/> 無	
	管理道路、止水矢板間の陥没等の有無	有 ・ <input type="radio"/> 無	
	異常なずれの有無	<input checked="" type="radio"/> 有 ・ 無	台風20号・21号による被災（南護岸消波工の一部） 港湾管理者にて災害復旧工事準備中
	異常なクラック、剥離の有無	<input checked="" type="radio"/> 有 ・ 無	台風20号・21号による被災（南護岸水叩工の一部） 港湾管理者にて災害復旧工事準備中
	異常な目地びらきの有無	<input checked="" type="radio"/> 有 ・ 無	台風21号による被災（東護岸上部工の一部） 港湾管理者にて災害復旧工事準備中
しゃ水工	異常なたわみの有無	有 ・ <input type="radio"/> 無	
	異常な腐食の有無	有 ・ <input type="radio"/> 無	