大阪湾広域臨海環境整備センター　排水処理施設管理項目（神戸沖処分場）

2019年
4月

日付	曜日	天　気	内水温 ℃	放流水量 m^3	還流水 m^3	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	滅菌槽 異常の有無	高速ろ過設備 異常の有無	活性炭吸着 異常の有無	備　考 （異常時に講じた措置及び定期点検等）
1	月	晴後時々雨	12.2	0	3,591	無	無	無	無	無	無	無	無	
2	火	晴後時々雨	12.0	0	3,593	無	無	無	無	無	無	無	無	
3	水	晴	11.9	0	3,596	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
4	木	快晴	12.1	0	3,755	無	無	無	無	無	無	無	無	
5	金	薄曇一時晴	12.8	0	3,841	無	無	無	無	無	無	無	無	
6	土	快晴	13.3	0	3,842	無	無	無	無	無	無	無	無	
7	日	晴	13.8	0	3,835	無	無	無	無	無	無	無	無	
8	月	晴	14.6	0	3,841	無	無	無	無	無	無	無	無	
9	火	晴	14.6	0	3,835	無	無	無	無	無	無	無	無	配管修繕。
10	水	雨後時々曇	13.7	0	3,838	無	無	無	無	無	無	無	無	
11	木	晴後時々曇	13.6	0	3,834	無	無	無	無	無	無	無	無	県下一斉採水。配管修繕。
12	金	薄曇	13.6	0	3,840	無	無	無	無	無	無	無	無	配管修繕。
13	土	晴後薄曇	13.8	0	3,841	無	無	無	無	無	無	無	無	
14	日	雨一時曇	14.0	0	3,841	無	無	無	無	無	無	無	無	
15	月	晴	14.5	0	3,829	無	無	無	無	無	無	無	無	配管修繕。
16	火	晴後薄曇	14.8	0	3,606	無	無	無	無	無	無	無	無	配管修繕。
17	水	薄曇	15.0	0	3,842	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。配管修繕。
18	木	晴時々薄曇	15.5	0	3,841	無	無	無	無	無	無	無	無	配管修繕。
19	金	曇	16.3	0	3,838	無	無	無	無	無	無	無	無	配管修繕。
20	土	晴	16.0	0	3,840	無	無	無	無	無	無	無	無	
21	日	晴一時曇	17.1	0	3,842	無	無	無	無	無	無	無	無	
22	月	晴一時曇	17.6	0	3,273	無	無	無	無	無	無	無	無	配管修繕。
23	火	薄曇	18.6	0	2,379	無	無	無	無	無	無	無	無	配管修繕。
24	水	曇後一時雨	18.6	0	2,617	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。配管修繕。
25	木	曇一時雨	18.5	0	2,436	無	無	無	無	無	無	無	無	配管修繕。
26	金	晴一時曇	19.2	0	1,183	無	無	無	無	無	無	無	無	配管修繕。
27	土	晴一時雨	－	0	0	無	無	無	無	無	無	無	無	停電中。(発電機計画停止)
28	日	曇	－	0	0	無	無	無	無	無	無	無	無	停電中。(発電機計画停止)
29	月	曇後時々雨	－	0	0	無	無	無	無	無	無	無	無	停電中。(発電機計画停止)
30	火	曇一時雨	－	0	0	無	無	無	無	無	無	無	無	停電中。(発電機計画停止)
累計		・・・	・・・	0	91,447									
平均		・・・	・・・	0	3,517									
日数		・・・	・・・	0	26									