大阪湾広域臨海環境整備センター 排水処理施設管理項目（神戸沖処分場）

2019年
10月

日付	曜日	天気	内水温 ℃	放流水量 m^3	還流水 m^3	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	滅菌槽 異常の有無	高速ろ過設備 異常の有無	活性炭吸着 異常の有無	備考（異常時に講じた措置及び定期点検等）
1	火	晴後薄曇	26.2	0	4,078	無	無	無	無	無	無	無	無	県下一斉採水。緩速撹拌機点検整備。
2	水	曇	26.1	0	4,096	無	無	無	無	無	無	無	無	緩速撹拌機点検整備。
3	木	雨時々曇	25.5	0	4,099	無	無	無	無	無	無	無	無	
4	金	晴	25.0	0	4,093	無	無	無	無	無	無	無	無	
5	土	晴時々薄曇	24.6	0	4,096	無	無	無	無	無	無	無	無	
6	日	曇時々晴	24.1	0	4,098	無	無	無	無	無	無	無	無	
7	月	晴後時々薄曇	23.3	0	4,098	無	無	無	無	無	無	無	無	
8	火	曇一時雨	23.3	0	4,091	無	無	無	無	無	無	無	無	分離液ポンプ点検整備。給水ユニット取替。 凝集助剤タンク撹拌機点検整備。
9	水	快晴	22.5	0	4,099	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
10	木	晴後一時曇	21.9	0	4,096	無	無	無	無	無	無	無	無	
11	金	曇	22.1	0	4,093	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
12	土	暴風雨	21.9	0	4,089	無	無	無	無	無	無	無	無	
13	日	曇時々雨後晴	21.4	0	4,088	無	無	無	無	無	無	無	無	
14	月	曇時々雨	20.8	0	4,085	無	無	無	無	無	無	無	無	
15	火	曇時々晴	20.5	0	4,086	無	無	無	無	無	無	無	無	
16	水	晴	19.9	0	4,087	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
17	木	晴後曇	19.5	0	4,086	無	無	無	無	無	無	無	無	
18	金	曇時々雨	19.6	0	4,089	無	無	無	無	無	無	無	無	
19	土	曇後時々雨	19.9	0	4,088	無	無	無	無	無	無	無	無	
20	日	薄曇	20.0	0	4,085	無	無	無	無	無	無	無	無	
21	月	曇後雨	19.6	0	4,122	無	無	無	無	無	無	無	無	
22	火	晴	19.7	0	4,086	無	無	無	無	無	無	無	無	
23	水	薄曇	19.9	0	3,297	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
24	木	雨一時曇	19.6	1,283	1,366	無	無	無	無	無	無	無	無	
25	金	雨時々曇後一時晴	19.1	2,523	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
26	土	曇後晴	19.0	2,463	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
27	日	晴時々曇	19.3	2,457	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
28	月	晴一時薄曇	19.0	2,531	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
29	火	雨後曇	18.8	2,480	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
30	水	晴	18.7	2,457	0	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
31	木	薄曇後晴	18.7	2,283	0	無	無	無	無	無	無	無	無	給水タンク年次点検清掃。
累計		・・・	・・・	18,477	94,692									
平均		・・・	・・・	2,310	3,945									
日数		・・・	・・・	8	24									