大阪湾広域臨海環境整備センター　排水処理施設管理項目（神戸沖処分場）

2019年
12月

日付	曜日	天気	内水温 ℃	放流水量 m^3	還流水 m^3	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	滅菌槽 異常の有無	高速ろ過設備 異常の有無	活性炭吸着 異常の有無	備考（異常時に講じた措置及び定期点検等）
1	日	晴後一時曇	11.8	5,941	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
2	月	晴	12.0	5,945	0	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機D点検　脱硝装置年次点検
3	火	曇一時晴	11.5	5,924	0	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機D点検　脱硝装置年次点検
4	水	晴	11.0	5,931	0	無	無	無	無	無	無	無	無	県下一斉採水。発電機D点検　脱硝装置年次点検 熱交換気清掃　塩害フィルター取替
5	木	快晴	10.6	2,528	3,337	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機D点検　脱硝装置年次点検
6	金	快晴	10.2	0	5,853	無	無	無	無	無	無	無	無	No.1発電機D点検　脱硝装置年次点検
7	土	薄曇一時晴	10.0	0	5,879	無	無	無	無	無	無	無	無	
8	日	晴一時曇	9.7	0	5,868	無	無	無	無	無	無	無	無	
9	月	快晴	9.7	0	3,103	無	無	無	無	無	無	無	無	接触酸化槽点検清掃　脱硝装置部品更新 発電機D点検過給機交換
10	火	晴後薄曇	9.6	0	0	無	無	無	無	無	無	無	無	接触酸化槽点検清掃　高速ろ過No.3ブロワ点検整備
11	水	曇時々晴後一時雨	9.9	0	0	無	無	無	無	無	無	無	無	接触酸化槽点検清掃
12	木	晴	10.2	0	0	無	無	無	無	無	無	無	無	接触酸化槽点検清掃
13	金	晴後曇	9.9	0	3,855	無	無	無	無	無	無	無	無	接触酸化槽点検清掃
14	土	曇時々晴	10.0	0	5,789	無	無	無	無	無	無	無	無	
15	日	快晴	9.9	0	5,791	無	無	無	無	無	無	無	無	
16	月	快晴	9.7	0	4,761	無	無	無	無	無	無	無	無	
17	火	晴後薄曇	9.9	0	4,106	無	無	無	無	無	無	無	無	
18	水	曇後時々雨	10.3	0	4,099	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
19	木	晴一時薄曇	9.9	2,377	1,728	無	無	無	無	無	無	無	無	
20	金	晴	9.9	4,076	0	無	無	無	無	無	無	無	無	計装機器年次点検整備
21	土	晴一時曇	9.8	4,109	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
22	日	曇	9.5	4,106	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
23	月	晴一時曇	9.5	4,003	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
24	火	曇一時晴	9.5	4,083	0	無	無	無	無	無	無	無	無	交流無停電電源装置点検整備
25	水	曇	9.4	1,884	2,234	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
26	木	晴時々曇	9.5	0	4,120	無	無	無	無	無	無	無	無	
27	金	曇	9.6	0	4,117	無	無	無	無	無	無	無	無	
28	土	曇時々雨	9.3	0	4,121	無	無	無	無	無	無	無	無	
29	日	晴	9.3	0	4,116	無	無	無	無	無	無	無	無	
30	月	晴	9.4	0	4,104	無	無	無	無	無	無	無	無	
31	火	0	9.5	0	4,111	無	無	無	無	無	無	無	無	
累計		・・・	・・・	50,907	81,092									
平均		・・・	・・・	4,242	4,268									
日数		・・・	・・・	12	19									