

日付	曜日	天気	水温 ℃	放流量 m ³	還流水 m ³	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	砂ろ過設備 異常の有無	滅菌槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	備考 (異常時に講じた措置及び定期点検等)
1	水	晴	11.4	0	3,369	無	無	無	無	無	無	無	
2	木	晴	11.5	0	3,305	無	無	無	無	無	無	無	
3	金	晴	11.6	0	3,334	無	無	無	無	無	無	無	
4	土	曇	11.5	0	2,941	無	無	無	無	無	無	無	
5	日	曇	11.1	0	2,901	無	無	無	無	無	無	無	
6	月	晴	11.0	0	2,660	無	無	無	無	無	無	無	
7	火	晴	10.7	0	2,351	無	無	無	無	無	無	無	水質測定 (内水・放流口(内水循環口))
8	水	雨	11.6	0	2,351	無	無	無	無	無	無	無	
9	木	曇	12.3	0	1,146	無	無	無	無	無	無	無	水質測定 (内水・放流口(内水循環口))
10	金	晴	14.5	0	80	無	無	無	無	無	無	無	
11	土	晴	10.2	0	55	無	無	無	無	無	無	無	
12	日	晴	10.9	0	66	無	無	無	無	無	無	無	
13	月	曇	11.4	0	50	無	無	無	無	無	無	無	
14	火	曇	11.4	0	52	無	無	無	無	無	無	無	
15	水	曇	10.5	0	100	無	無	無	無	無	無	無	
16	木	曇	10.5	0	70	無	無	無	無	無	無	無	
17	金	晴	10.9	0	0	無	無	無	無	無	無	無	
18	土	曇	11.3	0	1,061	無	無	無	無	無	無	無	
19	日	晴	10.9	0	503	無	無	無	無	無	無	無	
20	月	晴	11.9	0	1,855	無	無	無	無	無	無	無	
21	火	晴	11.0	0	2,030	無	無	無	無	無	無	無	
22	水	曇	11.3	0	1,344	無	無	無	無	無	無	無	
23	木	雨	11.2	0	2,076	無	無	無	無	無	無	無	水質測定 (内水・放流口(内水循環口))
24	金	曇	11.1	0	2,797	無	無	無	無	無	無	無	
25	土	曇	10.6	0	2,852	無	無	無	無	無	無	無	
26	日	曇	10.6	0	2,813	無	無	無	無	無	無	無	
27	月	雨	10.9	0	2,084	無	無	無	無	無	無	無	
28	火	曇	12.8	0	584	無	無	無	無	無	無	無	水質測定 (内水・放流口(内水循環口))
29	水	曇	12.7	0	0	無	無	無	無	無	無	無	
30	木	晴	10.9	0	0	無	無	無	無	無	無	無	
31	金	曇	10.1	0	1,183	無	無	無	無	無	無	無	
合計	m ³ /月			0	46,013								
平均	m ³ /日		11.3	0	1,643								
日数	日			0	28								
年間累計	m ³			821,105	287,033								

※ 機器整備・調整のため、令和元年12月25日から内水循環運転を継続中