

大阪湾広域臨海環境整備センター 排水処理施設管理項目 (大阪沖埋立処分場)

令和 3年 9月

日付	曜日	天気	水温 ℃	放流量 m ³	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	滅菌槽 異常の有無	備考 (異常時に講じた措置及び定期点検等)
1	水	晴	30.8	5,189	無	無	無	無	無	無	
2	木	雨	30.1	5,328	無	無	無	無	無	無	
3	金	雨	29.6	5,247	無	無	無	無	無	無	
4	土	雨	29.4	5,243	無	無	無	無	無	無	
5	日	晴	30.2	5,213	無	無	無	無	無	無	
6	月	晴	30.5	4,659	無	無	無	無	無	無	
7	火	晴	30.2	4,585	無	無	無	無	無	無	水質分析 (内水・放流口)
8	水	曇	30.3	4,984	無	無	無	無	無	無	
9	木	雨	30.0	4,009	無	無	無	無	無	無	
10	金	晴	30.9	3,673	無	無	無	無	無	無	
11	土	雨	29.7	5,490	無	無	無	無	無	無	
12	日	雨	29.2	5,507	無	無	無	無	無	無	
13	月	晴	29.6	5,477	無	無	無	無	無	無	
14	火	雨	27.9	5,472	無	無	無	無	無	無	水質分析 (内水・放流口)
15	水	雨	28.5	5,492	無	無	無	無	無	無	
16	木	晴	29.3	5,471	無	無	無	無	無	無	
17	金	雨	29.7	5,161	無	無	無	無	無	無	
18	土	雨	30.0	5,457	無	無	無	無	無	無	
19	日	晴	30.5	5,459	無	無	無	無	無	無	
20	月	晴	30.8	5,460	無	無	無	無	無	無	
21	火	晴	30.3	5,253	無	無	無	無	無	無	水質分析 (内水・放流口)
22	水	曇	30.0	5,350	無	無	無	無	無	無	
23	木	晴	29.7	5,464	無	無	無	無	無	無	
24	金	晴	29.7	5,339	無	無	無	無	無	無	
25	土	晴	29.5	5,428	無	無	無	無	無	無	
26	日	雨	27.9	5,431	無	無	無	無	無	無	
27	月	晴	28.6	5,336	無	無	無	無	無	無	
28	火	曇	28.6	5,360	無	無	無	無	無	無	水質分析 (内水・放流口)
29	水	曇	29.2	5,333	無	無	無	無	無	無	
30	木	晴	29.2	5,374	無	無	無	無	無	無	