

## 大阪湾広域臨海環境整備センター 排水処理施設管理項目 (大阪沖埋立処分場)

令和 4年 7月

日付	曜日	天気	水温 ℃	放流量 m <sup>3</sup>	送水設備	薬品設備	接触酸化槽	凝集沈殿槽	汚泥処理設備	滅菌槽	備考 (異常時に講じた措置及び定期点検等)
					異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	
1	金	晴	32.3	3,123	無	無	無	無	無	無	
2	土	晴	32.8	3,393	無	無	無	無	無	無	
3	日	曇	32.5	3,422	無	無	無	無	無	無	
4	月	雨	31.9	2,621	無	無	無	無	無	無	
5	火	雨	31.1	1,453	無	無	無	無	無	無	水質分析 (内水・放流口)
6	水	晴	32.7	0	無	無	無	無	無	無	
7	木	晴	32.9	0	無	無	無	無	無	無	
8	金	晴	33.1	1,578	無	無	無	無	無	無	
9	土	雨	32.9	53	無	無	無	無	無	無	
10	日	雨	32.6	0	無	無	無	無	無	無	
11	月	晴	33.1	1,833	無	無	無	無	無	無	
12	火	雨	32.4	2,939	無	無	無	無	無	無	水質分析 (内水・放流口)
13	水	晴	31.9	1,270	無	無	無	無	無	無	
14	木	曇	31.9	0	無	無	無	無	無	無	
15	金	曇	32.3	1,268	無	無	無	無	無	無	
16	土	曇	31.5	0	無	無	無	無	無	無	
17	日	晴	32.5	1,928	無	無	無	無	無	無	
18	月	晴	32.3	2,833	無	無	無	無	無	無	
19	火	雨	32.1	1,149	無	無	無	無	無	無	水質分析 (内水・内水循環口)
20	水	晴	32.9	1,471	無	無	無	無	無	無	
21	木	晴	32.7	3,240	無	無	無	無	無	無	
22	金	雨	33.0	3,211	無	無	無	無	無	無	
23	土	晴	32.8	3,363	無	無	無	無	無	無	
24	日	晴	33.1	3,364	無	無	無	無	無	無	
25	月	晴	33.7	3,218	無	無	無	無	無	無	
26	火	晴	34.2	3,400	無	無	無	無	無	無	水質分析 (内水・放流口)
27	水	晴	34.2	3,391	無	無	無	無	無	無	
28	木	晴	34.5	3,255	無	無	無	無	無	無	
29	金	雨	34.8	2,808	無	無	無	無	無	無	
30	土	晴	35.2	3,339	無	無	無	無	無	無	
31	日	晴	35.4	3,484	無	無	無	無	無	無	