平成 24 年 7 月　　大阪湾広域臨海環境整備センター　　排水処理施設管理項目（ 泉大津沖処分場 ）

日付	曜日	天候	水温 ℃	放流水量 m^3	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	滅菌槽 異常の有無	備考（ 異常時に講じた措置および定期点検等 ）
1	日	雨曇	23.1	2,600	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
2	月	晴	23.0	2,600	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
3	火	雨曇	22.8	2,590	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
4	水	晴	23.2	2,610	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
5	木	曇雨	23.1	0	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	増強造工事のため水処理停止
6	金	曇	24.3	0	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	増強造工事のため水処理停止
7	土	曇晴	23.9	1,640	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
8	日	晴	22.4	2,600	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
9	月	晴	22.6	2,590	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
10	火	晴	23.3	2,580	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
11	水	晴曇	24.1	2,570	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
12	木	曇	25.1	2,770	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
13	金	曇	25.9	2,740	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
14	土	曇	26.1	2,700	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
15	日	晴	26.7	2,700	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
16	月	晴	27.5	2,720	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
17	火	晴	28.1	2,700	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	曝気ブロワNo.1 の整備
18	水	晴	28.7	2,670	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	曝気ブロワNo.2 の整備
19	木	晴	29.0	2,640	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
20	金	雨曇	28.8	2,700	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	UV計の更新工事あり。
21	土	晴	28.4	2,740	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
22	日	晴	28.5	2,740	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
23	月	晴	28.5	2,750	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
24	火	晴	28.5	2,700	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	SS濃度計（仮校正）
25	水	晴	28.7	2,690	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	緩速攪拌機No.1, No.2 電動機更新工事
26	木	晴	28.9	2,740	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
27	金	晴	29.1	2,750	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
28	土	晴	29.1	2,760	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	SS濃度計（点検調整）
29	日	晴	29.2	2,740	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
30	月	晴	29.2	2,620	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	増強造工事のため水処理停止
31	火	晴	29.1	2,750	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	