大阪湾広域臨海環境整備センター

排水処理施設管理項目　（大阪沖処分場）

平成26年度 12 月

日付	曜日	天気	水温 ℃	放流水量 ㎥	還流水 ㎥	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	砂ろ過設備 異常の有無	滅菌槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	備考 （異常時に講じた措置及び定期点検等）
1	月	曇	14.1	4,045	496	無	無	無	無	無	無	無	
2	火	晴	12.9	3,996	430	無	無	無	無	無	無	無	
3	水	雲	12.3	4,086	424	無	無	無	無	無	無	無	水質測定（流入水、放流水）
4	木	雨	11.9	4,086	442	無	無	無	無	無	無	無	
5	金	晴	11.5	4,036	370	無	無	無	無	無	無	無	
6	土	晴	10.8	4,097	446	無	無	無	無	無	無	無	
7	日	晴	10.2	4,097	465	無	無	無	無	無	無	無	
8	月	雲	10.2	4,110	572	無	無	無	無	無	無	無	
9	火	晴	10.2	4,141	583	無	無	無	無	無	無	無	水質測定（流入水、放流水）
10	水	晴	10.1	4,122	530	無	無	無	無	無	無	無	
11	木	雲	10.1	4,114	614	無	無	無	無	無	無	無	
12	金	雲	9.8	4,112	540	無	無	無	無	無	無	無	
13	土	晴	9.4	4,090	612	無	無	無	無	無	無	無	
14	日	晴	8.8	4,113	563	無	無	無	無	無	無	無	
15	月	晴	8.5	4,105	584	無	無	無	無	無	無	無	
16	火	雨	8.3	4,307	491	無	無	無	無	無	無	無	水質測定（流入水、放流水）
17	水	晴	7.6	4,162	533	無	無	無	無	無	無	無	
18	木	晴	7.0	4,115	553	無	無	無	無	無	無	無	
19	金	晴	6.8	4,124	589	無	無	無	無	無	無	無	
20	土	雨	6.8	4,102	566	無	無	無	無	無	無	無	
21	日	晴	6.7	4,113	585	無	無	無	無	無	無	無	
22	月	晴	6.4	4,185	560	無	無	無	無	無	無	無	水質測定（流入水、放流水）
23	火	晴	6.4	4,149	530	無	無	無	無	無	無	無	
24	水	晴	6.5	3,450	469	有	無	無	無	無	無	無	№2原水ｽｸﾘｰﾝ流入配管漏れ補修のため約4時間30分流入停止
25	木	雲	6.6	3,528	374	有	無	無	無	無	無	無	№2原水ｽｸﾘｰﾝ流入配管漏れ補修のため約5時間45分流入停止
26	金	晴	6.5	3,841	625	無	無	無	無	無	無	無	
27	土	晴	6.6	4,138	434	無	無	無	無	無	無	無	
28	日	雲	6.5	4,148	460	無	無	無	無	無	無	無	
29	月	晴	6.3	4,125	454	無	無	無	無	無	無	無	
30	火	晴	6.4	4,170	465	無	無	無	無	無	無	無	
31	水	晴	6.3	4,115	480	無	無	無	無	無	無	無	
合計		㎥／月		126,122	15,839								
平均		㎥／日	8.7	4,068	511								
日数		日		31	31								
累計		㎥											