大阪湾広域臨海環境整備センター

排水処理施設管理項目　（大阪沖処分場）

平成26年度　２ 月

日付	曜日	天気	水温 ℃	放流水量 ㎥	還流水 ㎥	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	砂ろ過設備 異常の有無	滅菌槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	備考 （異常時に講じた措置及び定期点検等）
1	日	晴	6.2	4,066	446	無	無	無	無	無	無	無	
2	月	曇	6.1	4,064	441	無	無	無	無	無	無	無	
3	火	曇	6.0	4,369	301	無	無	無	無	無	無	無	水質測定（流入水、放流水）
4	水	晴	6.1	3,944	414	無	無	無	無	無	無	無	
5	木	晴	6.2	3,947	437	無	無	無	無	無	無	無	
6	金	曇	6.1	3,922	461	無	無	無	無	無	無	無	
7	土	晴	6.3	3,955	429	無	無	無	無	無	無	無	
8	日	晴	6.4	3,899	520	無	無	無	無	無	無	無	
9	月	晴	5.8	3,982	423	無	無	無	無	無	無	無	
10	火	晴	5.6	3,947	528	無	無	無	無	無	無	無	水質測定（流入水、放流水）
11	水	晴	5.6	3,834	454	無	無	無	無	無	無	無	
12	木	晴	6.1	3,860	504	無	無	無	無	無	無	無	
13	金	曇	5.7	3,891	449	無	無	無	無	無	無	無	
14	土	晴	5.7	3,869	449	無	無	無	無	無	無	無	
15	日	曇	5.8	3,879	466	無	無	無	無	無	無	無	
16	月	晴	6.1	3,822	490	無	無	無	無	無	無	無	
17	火	曇	6.6	4,320	294	無	無	無	無	無	無	無	水質測定（流入水、放流水）
18	水	曇	6.2	3,719	447	無	無	無	無	無	無	無	
19	木	晴	6.4	3,940	496	無	無	無	無	無	無	無	
20	金	曇	6.6	4,379	335	無	無	無	無	無	無	無	
21	土	晴	6.8	4,357	316	無	無	無	無	無	無	無	
22	日	曇	7.3	4,437	248	無	無	無	無	無	無	無	
23	月	曇	6.8	4,328	406	無	無	無	無	無	無	無	
24	火	曇	7.4	4,525	291	無	無	無	無	無	無	無	水質測定（流入水、放流水）
25	水	晴	7.6	4,179	357	無	無	無	無	無	無	無	
26	木	曇	8.0	4,217	382	無	無	無	無	無	無	無	
27	金	曇	7.4	4,203	417	無	無	無	無	無	無	無	
28	土	晴	7.4	4,211	324	無	無	無	無	無	無	無	

合計	㎥／月		114,065	11,525
平均	㎥／日	6.4	4,074	412
日数	日		28	28
累計	㎥			