大阪湾広域臨海環境整備センター 排水処理施設管理項目（神戸沖処分場）

2015年
4月

日付	曜日	天気	内水温 ℃	放流水量 m^3	還流水 m^3	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	滅菌槽 異常の有無	高速ろ過設備 異常の有無	活性炭吸着 異常の有無	備考 (異常時に講じた措置及び定期点検等)
1	水	雨時々曇	14.7	0	4,309	無	無	無	無	無	無	無	無	採水
2	木	晴後曇	14.4	1,813	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
3	金	曇後雨	14.8	4,207	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
4	土	曇	15.3	4,093	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
5	日	雨時々曇	15.6	4,311	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
6	月	雨時々曇	15.8	4,074	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
7	火	曇一時雨	14.9	4,306	0	無	無	無	無	無	無	無	無	採水
8	水	雨後曇	13.7	4,086	0	無	無	無	無	無	無	無	無	電気設備月例点検(法定)
9	木	曇	13.2	4,228	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
10	金	雨	12.9	4,215	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
11	土	曇一時雨	12.9	1,509	0	無	無	無	無	無	無	無	無	床排水ポンプ異常、水処理停止
12	日	曇	12.9	0	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
13	月	雨一時曇	13.2	0	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
14	火	雨後曇	13.4	0	2,987	無	無	無	無	無	無	無	無	採水　床排水ポンプ点検、水処理運転再開
15	水	曇	13.5	2,388	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
16	木	曇	13.9	4,074	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
17	金	曇	14.9	4,163	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
18	土	晴	15.3	4,336	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
19	日	曇一時雨	16.1	4,293	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
20	月	雨	16.3	4,357	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
21	火	曇	16.5	4,102	0	無	無	無	無	無	無	無	無	採水
22	水	晴	16.9	4,105	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
23	木	晴	17.6	4,158	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
24	金	曇	18.3	4,090	0	無	無	無	無	無	無	無	無	電気設備絶縁測定
25	土	晴	18.4	4,137	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
26	日	晴	18.7	4,165	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
27	月	晴	19.8	4,062	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
28	火	曇	20.2	2,155	0	無	無	無	無	無	無	無	無	採水
29	水	曇	20.2	0	4,387	無	無	無	無	無	無	無	無	
30	木	晴	20.3	0	4,483	無	無	無	無	無	無	無	無	
累計		・・・	・・・	91,427	16,166									
平均		・・・	・・・	3,809	4,042									
日数		・・・	・・・	24	4									