大阪湾広域臨海環境整備センター　排水処理施設管理項目（神戸沖処分場）

2015年
8月

日付	曜日	天　気	内水温 ℃	放流水量 m^3	還流水 m^3	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	滅菌槽 異常の有無	高速ろ過設備 異常の有無	活性炭吸着 異常の有無	備　考 （異常時に講じた措置及び定期点検等）
1	土	快晴	31.7	4,496	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
2	日	快晴	31.9	4,437	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
3	月	晴	31.6	4,386	0	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機D点検。
4	火	快晴	31.4	4,580	0	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機D点検。
5	水	晴	31.5	4,493	0	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機D点検。
6	木	薄曇時々晴	31.2	4,816	0	無	無	無	無	無	無	無	無	採水(県下一斉)。
7	金	晴時々薄曇	31.3	4,752	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
8	土	晴後一時雨、雷を伴	31.5	4,607	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
9	日	晴時々曇	31.9	4,789	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
10	月	薄曇一時晴	31.8	4,573	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
11	火	曇後一時晴	31.5	4,658	0	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。電気設備月例点検(法定)。
12	水	曇	30.7	1,737	2,977	無	無	無	無	無	無	無	無	
13	木	曇後一時晴	30.3	0	4,545	無	無	無	無	無	無	無	無	
14	金	晴時々曇	30.2	0	4,543	無	無	無	無	無	無	無	無	
15	土	晴	30.2	0	4,546	無	無	無	無	無	無	無	無	
16	日	曇後一時雨	29.7	0	4,545	無	無	無	無	無	無	無	無	
17	月	曇時々雨	28.9	0	4,830	無	無	無	無	無	無	無	無	
18	火	晴後一時曇	29.0	2,009	2,991	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
19	水	雨時々曇	28.4	4,670	0	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機脱硝設備点検整備
20	木	雨後曇	28.2	4,681	0	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機脱硝設備点検整備
21	金	曇	28.3	4,923	0	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機脱硝設備点検整備
22	土	曇後一時晴	28.5	4,564	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
23	日	晴	28.5	4,629	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
24	月	晴後曇	28.3	4,569	0	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
25	火	雨時々曇	27.3	4,690	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
26	水	晴時々曇	27.1	4,628	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
27	木	晴	27.6	4,796	0	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機脱硝設備点検整備
28	金	晴後時々曇	27.9	4,612	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
29	土	曇	27.9	4,677	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
30	日	曇一時雨	27.3	4,668	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
31	月	曇一時雨	26.8	4,630	0	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機脱硝設備点検整備
累計		・・・	・・・	115,070	28,977									
平均		・・・	・・・	4,426	4,140									
日数		・・・	・・・	26	7									