大阪湾広域臨海環境整備センター

排水処理施設管理項目　（大阪沖処分場）

平成27年度　2 月

日付	曜日	天気	水温 ℃	放流水量 m³	還流水 m³	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	砂ろ過設備 異常の有無	滅菌槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	備考 （異常時に講じた措置及び定期点検等）
1	月	曇	6.7	4,187	910	無	無	無	無	無	無	無	
2	火	曇	6.8	4,244	989	無	無	無	無	無	無	無	水質測定（流入水、放流水）
3	水	晴	7.0	4,204	736	無	無	無	無	無	無	無	
4	木	晴	6.9	3,956	843	無	無	無	無	無	無	無	
5	金	晴	6.7	2,233	1,900	無	無	無	無	無	無	無	汚濁負荷演算器不具合のため15時30分に放流から内水循環に切替え　（休日及び夜間は内水循環（2/5～2/23））
6	土	曇	6.8	0	3,738	無	無	無	無	無	無	無	
7	日	晴	6.9	0	3,832	無	無	無	無	無	無	無	
8	月	晴	7.0	737	3,303	無	無	無	無	無	無	無	
9	火	晴	6.7	346	3,291	無	無	無	無	無	無	無	
10	水	晴	7.0	302	3,187	無	無	無	無	無	無	無	水質測定（流入水、放流水）、汚濁負荷演算器メーカー点検
11	木	晴	7.2	0	3,574	無	無	無	無	無	無	無	
12	金	曇	7.7	901	2,939	無	無	無	無	無	無	無	
13	土	雨	8.4	0	3,415	無	無	無	無	無	無	無	
14	日	雨	8.0	0	3,214	無	無	無	無	無	無	無	
15	月	曇	8.0	881	3,434	無	無	無	無	無	無	無	
16	火	晴	7.7	872	3,048	無	無	無	無	無	無	無	水質測定（流入水、放流水）
17	水	曇	7.6	927	3,047	無	無	無	無	無	無	無	
18	木	晴	7.9	888	2,898	無	無	無	無	無	無	無	
19	金	晴	7.9	912	2,652	無	無	無	無	無	無	無	
20	土	雨	8.6	0	3,670	無	無	無	無	無	無	無	
21	日	晴	8.4	0	3,494	無	無	無	無	無	無	無	
22	月	曇	8.4	925	3,022	無	無	無	無	無	無	無	
23	火	曇	7.9	2,670	1,688	無	無	無	無	無	無	無	水質測定（流入水、放流水）、汚濁負荷演算器の不具合状況に問題がないため7時53分に内水循環から放流に切替え
24	水	曇	8.0	4,088	763	無	無	無	無	無	無	無	
25	木	晴	7.8	4,085	721	無	無	無	無	無	無	無	
26	金	晴	7.8	4,094	503	無	無	無	無	無	無	無	
27	土	曇	7.8	2,844	614	無	無	無	無	無	無	無	発電機点検整備のため約6時間30分水処理停止
28	日	晴	8.3	4,031	670	無	無	無	無	無	無	無	
29	月	曇	8.4	4,031	668	無	無	無	無	無	無	無	

合計	m³／月	52,358	66,763
平均	m³／日	2,380	2,302
日数	日	22	29
累計	m³	598,925	139,232