

日付	曜日	天気	水温 ℃	放流量 m ³	還流水 m ³	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	砂ろ過設備 異常の有無	滅菌槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	備考 (異常時に講じた措置及び定期点検等)
1	火	晴	27.4	4,290	108	無	無	無	無	無	無	無	水質測定 (内水・放流口)
2	水	曇	27.4	4,131	66	無	無	無	無	無	無	無	
3	木	曇	27.3	4,088	133	無	無	無	無	無	無	無	
4	金	雨	27.1	4,063	78	無	無	無	無	無	無	無	
5	土	晴	26.6	4,044	98	無	無	無	無	無	無	無	
6	日	曇	26.2	4,074	112	無	無	無	無	無	無	無	
7	月	曇	26.0	4,053	71	無	無	無	無	無	無	無	
8	火	曇	25.7	3,694	199	無	無	無	無	無	無	無	水質測定 (内水・放流口)
9	水	曇	26.2	0	1,740	無	無	無	無	無	無	無	7:40~内水循環運転
10	木	晴	25.3	2,660	916	無	無	無	無	無	無	無	8:00~放流運転再開
11	金	曇	25.3	4,082	96	無	無	無	無	無	無	無	
12	土	雨	24.7	4,056	72	無	無	無	無	無	無	無	
13	日	晴	24.0	4,025	44	無	無	無	無	無	無	無	
14	月	晴	23.6	4,025	112	無	無	無	無	無	無	無	
15	火	晴	23.2	3,935	43	無	無	無	無	無	無	無	水質測定 (内水・放流口)
16	水	晴	22.7	4,022	46	無	無	無	無	無	無	無	
17	木	曇	22.9	3,516	163	無	無	無	無	無	無	無	
18	金	曇	22.8	4,038	0	無	無	無	無	無	無	無	
19	土	曇	22.6	4,050	0	無	無	無	無	無	無	無	
20	日	晴	22.7	4,049	0	無	無	無	無	無	無	無	
21	月	雨	22.4	4,007	0	無	無	無	無	無	無	無	
22	火	曇	22.2	3,957	40	無	無	無	無	無	無	無	
23	水	晴	22.3	3,949	0	無	無	無	無	無	無	無	水質測定 (内水・放流口)
24	木	雨	22.0	3,912	0	無	無	無	無	無	無	無	
25	金	雨	21.5	3,978	0	無	無	無	無	無	無	無	
26	土	曇	21.5	3,917	2	無	無	無	無	無	無	無	
27	日	曇	21.5	3,945	10	無	無	無	無	無	無	無	
28	月	晴	21.4	3,943	51	無	無	無	無	無	無	無	
29	火	雨	21.1	3,938	206	無	無	無	無	無	無	無	水質測定 (内水・放流口)
30	水	曇	21.1	3,904	223	無	無	無	無	無	無	無	
31	木	晴	21.0	3,914	187	無	無	無	無	無	無	無	
合計	m ³ /月			118,259	4,816								
平均	m ³ /日		23.8	3,942	201								
日数	日			30	24								
年間累計	m ³			687,196	181,660								

訂正箇所
還流水の集計に間違いがありましたので訂正しております。