

日付	曜日	天気	水温 ℃	放流量 m ³	還流水 m ³	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	砂ろ過設備 異常の有無	滅菌槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	備考 (異常時に講じた措置及び定期点検等)
1	金	曇	20.9	3,926	182	無	無	無	無	無	無	無	
2	土	晴	20.7	3,907	187	無	無	無	無	無	無	無	
3	日	曇	20.5	3,889	243	無	無	無	無	無	無	無	
4	月	晴	20.3	3,920	186	無	無	無	無	無	無	無	
5	火	晴	20.0	3,901	210	無	無	無	無	無	無	無	水質測定 (内水・放流口)
6	水	晴	19.7	4,015	207	無	無	無	無	無	無	無	
7	木	晴	19.6	4,041	269	無	無	無	無	無	無	無	
8	金	晴	19.4	4,164	236	無	無	無	無	無	無	無	
9	土	晴	19.2	4,262	243	無	無	無	無	無	無	無	
10	日	晴	19.0	4,181	279	無	無	無	無	無	無	無	
11	月	曇	18.9	4,161	305	無	無	無	無	無	無	無	
12	火	晴	19.0	4,180	228	無	無	無	無	無	無	無	水質測定 (内水・放流口)
13	水	曇	19.8	892	1,078	無	無	無	無	無	無	無	8:53~内水循環運転、14:00~放流量運転再開
14	木	曇	19.0	2,150	550	無	無	無	無	無	無	無	
15	金	晴	17.9	3,315	595	無	無	無	無	無	無	無	
16	土	晴	17.8	4,047	162	無	無	無	無	無	無	無	
17	日	晴	18.0	4,183	169	無	無	無	無	無	無	無	
18	月	晴	18.4	4,170	251	無	無	無	無	無	無	無	
19	火	晴	17.9	4,172	228	無	無	無	無	無	無	無	水質測定 (内水・放流口)
20	水	晴	17.0	3,016	385	無	無	無	無	無	無	無	
21	木	晴	17.1	2,264	556	無	無	無	無	無	無	無	
22	金	曇	17.1	1,957	551	無	無	無	無	無	無	無	11:00~13:00発電機停止 13:00~放流運転再開
23	土	晴	17.8	2,068	460	無	無	無	無	無	無	無	
24	日	晴	17.7	2,123	484	無	無	無	無	無	無	無	
25	月	晴	17.8	651	165	無	無	無	無	無	無	無	8:30~水処理停止、(発電機定期点検整備)
26	火	曇				無	無	無	無	無	無	無	水処理停止、発電機停止の為データ無し
27	水	曇				無	無	無	無	無	無	無	水処理停止、発電機停止の為データ無し
28	木	曇	15.9	0	1,998	無	無	無	無	無	無	無	10:00~発電機運転、10:00~内水循環運転開始
29	金	晴	15.4	1,539	1,354	無	無	無	無	無	無	無	8:00~放流運転再開
30	土	晴	15.2	2,315	607	無	無	無	無	無	無	無	
合計	m ³ /月			87,409	12,368								
平均	m ³ /日		18.5	3,237	442								
日数	日			27	28								
年間累計	m ³			774,605	194,028								

訂正箇所
 放流量が0m3の時に還流水を0m3と表示していましたが、内水循環運転は
 行っていたので還流水の水量を表示しました。
 あわせて還流水の水量及び、放流量・還流水の集計に間違いがありましたので
 訂正しております。