

日付	曜日	天気	水温 ℃	放流量 m ³	還流水 m ³	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	砂ろ過設備 異常の有無	滅菌槽 異常の有無	污泥処理設備 異常の有無	備考 (異常時に講じた措置及び定期点検等)
1	水	雨											設備機器整備に伴う発電機停止
2	木	曇											設備機器整備に伴う発電機停止
3	金	晴											設備機器整備に伴う発電機停止
4	土	晴											設備機器整備に伴う発電機停止
5	日	曇											設備機器整備に伴う発電機停止
6	月	雨											設備機器整備に伴う発電機停止
7	火	曇	19.2	0	2,147	無	無	無	無	無	無	無	発電機運転8:00～ 水処理開始(内水循環運転) 8:30～
8	水	晴	19.5	0	2,983	無	無	無	無	無	無	無	内水循環運転
9	木	晴	19.3	2,788	1,417	無	無	無	無	無	無	無	水質測定(内水・放流水) 放流運転再開 8:00～
10	金	曇	19.6	4,237	537	無	無	無	無	無	無	無	
11	土	晴	20.1	4,197	569	無	無	無	無	無	無	無	
12	日	晴	20.5	4,197	546	無	無	無	無	無	無	無	
13	月	晴	20.8	4,212	646	無	無	無	無	無	無	無	
14	火	曇	20.8	4,195	679	無	無	無	無	無	無	無	水質測定(内水・放流水)
15	水	晴	21.4	4,203	621	無	無	無	無	無	無	無	
16	木	晴	21.7	4,206	599	無	無	無	無	無	無	無	
17	金	晴	21.9	4,136	710	無	無	無	無	無	無	無	
18	土	晴	22.0	4,169	687	無	無	無	無	無	無	無	
19	日	晴	22.3	4,166	658	無	無	無	無	無	無	無	
20	月	曇	22.2	4,155	680	無	無	無	無	無	無	無	
21	火	雨	22.2	4,060	600	無	無	無	無	無	無	無	水質測定(内水・放流水)
22	水	晴	22.2	4,222	621	無	無	無	無	無	無	無	
23	木	晴	22.7	2,357	1,366	無	無	無	無	無	無	無	水質測定(内水・放流水) 機器整備に伴い、内水循環運転14:05～
24	金	晴	23.3	0	2,716	無	無	無	無	無	無	無	機器整備に伴い、内水循環運転
25	土	晴	23.7	0	3,131	無	無	無	無	無	無	無	機器整備に伴い、内水循環運転
26	日	晴	23.9	0	3,029	無	無	無	無	無	無	無	機器整備に伴い、内水循環運転
27	月	曇	24.1	0	3,064	無	無	無	無	無	無	無	機器整備に伴い、内水循環運転
28	火	雨	23.5	0	3,059	無	無	無	無	無	無	無	水質測定(内水・内水循環口) 機器整備に伴い内水循環運転
29	水	晴	23.6	0	2,990	無	無	無	無	無	無	無	機器整備に伴い、内水循環運転
30	木	曇	23.7	0	3,136	無	無	無	無	無	無	無	機器整備に伴い、内水循環運転
31	金	曇	23.6	0	2,962	無	無	無	無	無	無	無	機器整備に伴い、内水循環運転
合計	m ³ /月			59,500	40,153								
平均	m ³ /日		21.9	3,967	1,606								
日数	日			15	25								
年間累計	m ³			163,540	52,154								

訂正箇所
 放流量が0m³の時に還流水を0m³と表示していましたが、内水循環運転は
 行っていたので還流水の水量を表示しました。
 あわせて還流水の集計に間違いがありましたので訂正しております。