

日付	曜日	天気	水温 ℃	放流量 m ³	還流水 m ³	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	砂ろ過設備 異常の有無	滅菌槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	備考 (異常時に講じた措置及び定期点検等)
1	土	晴	24.0	0	3,130	無	無	無	無	無	無	無	
2	日	曇	23.7	0	3,108	無	無	無	無	無	無	無	
3	月	晴	24.5	0	3,030	無	無	無	無	無	無	無	機器整備に伴い、令和元年5月23日から内水循環運転を継続
4	火	曇	24.9	0	2,265	無	無	無	無	無	無	無	水質測定 (内水・内水循環口)
5	水	曇	26.8	0	2,068	無	無	無	無	無	無	無	
6	木	曇	25.5	0	2,564	無	無	無	無	無	無	無	
7	金	雨	24.8	0	2,816	無	無	無	無	無	無	無	
8	土	曇	25.0	0	2,681	無	無	無	無	無	無	無	
9	日	曇	24.9	0	2,662	無	無	無	無	無	無	無	
10	月	曇	24.9	0	2,617	無	無	無	無	無	無	無	
11	火	曇	25.4	0	2,584	無	無	無	無	無	無	無	水質測定 (内水・内水循環口)
12	水	晴	25.5	0	2,635	無	無	無	無	無	無	無	
13	木	晴	25.7	0	2,566	無	無	無	無	無	無	無	
14	金	曇	24.2	0	3,004	無	無	無	無	無	無	無	
15	土	雨	23.4	0	3,195	無	無	無	無	無	無	無	
16	日	晴	22.1	0	3,244	無	無	無	無	無	無	無	
17	月	晴	22.0	0	3,152	無	無	無	無	無	無	無	
18	火	曇	22.3	0	3,211	無	無	無	無	無	無	無	水質測定 (内水・内水循環口)
19	水	晴	22.3	0	3,263	無	無	無	無	無	無	無	
20	木	晴	22.5	0	3,354	無	無	無	無	無	無	無	
21	金	曇	23.1	0	3,402	無	無	無	無	無	無	無	
22	土	曇	24.3	0	3,447	無	無	無	無	無	無	無	
23	日	曇	24.4	0	3,454	無	無	無	無	無	無	無	
24	月	晴	24.2	0	3,525	無	無	無	無	無	無	無	令和元年5月23日から内水循環運転を継続
25	火	晴	26.3	0	3,457	無	無	無	無	無	無	無	水質測定 (内水・内水循環口)
26	水	晴	26.7	2,123	2,011	無	無	無	無	無	無	無	放流運転再開 10:30~
27	木	雨	26.5	3,972	680	無	無	無	無	無	無	無	
28	金	曇	26.2	3,975	614	無	無	無	無	無	無	無	
29	土	雨	26.2	3,959	626	無	無	無	無	無	無	無	
30	日	雨	26.3	3,993	658	無	無	無	無	無	無	無	
合計	m ³ /月			18,022	79,023								
平均	m ³ /日		24.6	3,604	2,634								
日数	日			5	30								
年間累計	m ³			181,562	131,177								

訂正箇所
 放流量が0m3の時に還流水を0m3と表示していましたが、内水循環運転は
 行っていたので還流水の水量を表示しました。
 あわせて還流水の集計に間違いがありましたので訂正しております。