

日付	曜日	天気	水温 ℃	放流量 m ³	還流水 m ³	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	砂ろ過設備 異常の有無	滅菌槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	備考 (異常時に講じた措置及び定期点検等)
1	木	晴	31.0	4,428	759	無	無	無	無	無	無	無	
2	金	曇	31.4	4,423	774	無	無	無	無	無	無	無	
3	土	晴	31.3	4,427	801	無	無	無	無	無	無	無	
4	日	晴	31.4	4,419	778	無	無	無	無	無	無	無	
5	月	晴	31.6	4,411	630	無	無	無	無	無	無	無	
6	火	曇	31.7	4,413	545	無	無	無	無	無	無	無	水質測定 (内水・放流口)
7	水	晴	31.4	4,536	546	無	無	無	無	無	無	無	
8	木	晴	31.4	4,165	494	無	無	無	無	無	無	無	
9	金	晴	31.5	4,400	264	無	無	無	無	無	無	無	
10	土	晴	31.6	4,449	219	無	無	無	無	無	無	無	
11	日	晴	31.7	4,408	275	無	無	無	無	無	無	無	
12	月	晴	31.9	4,409	339	無	無	無	無	無	無	無	
13	火	晴	32.3	4,395	297	無	無	無	無	無	無	無	
14	水	曇	31.9	4,434	258	無	無	無	無	無	無	無	
15	木	雨	31.0	4,461	44	無	無	無	無	無	無	無	
16	金	雨	30.3	1,807	1,091	無	無	無	無	無	無	無	13:30～内水循環運転
17	土	晴	30.6	0	2,771	無	無	無	無	無	無	無	内水循環運転
18	日	曇	31.0	0	2,744	無	無	無	無	無	無	無	内水循環運転
19	月	雨	30.4	1,980	1,691	無	無	無	無	無	無	無	13:15～放流運転再開
20	火	曇	30.5	4,497	306	無	無	無	無	無	無	無	水質測定 (内水・放流口)
21	水	曇	30.6	4,485	179	無	無	無	無	無	無	無	
22	木	晴	30.7	4,476	244	無	無	無	無	無	無	無	
23	金	雨	30.1	4,480	230	無	無	無	無	無	無	無	水質測定 (内水・放流口)
24	土	曇	29.9	4,481	281	無	無	無	無	無	無	無	
25	日	曇	29.7	4,474	367	無	無	無	無	無	無	無	
26	月	晴	29.7	4,436	118	無	無	無	無	無	無	無	
27	火	曇	29.3	4,486	175	無	無	無	無	無	無	無	水質測定 (内水・放流口)
28	水	曇	29.1	4,484	294	無	無	無	無	無	無	無	
29	木	曇	29.2	4,186	281	無	無	無	無	無	無	無	
30	金	雨	28.8	4,470	221	無	無	無	無	無	無	無	
31	土	曇	28.6	4,495	164	無	無	無	無	無	無	無	
合計	m ³ /月			123,415	18,180								
平均	m ³ /日		30.7	4,256	586								
日数	日			29	31								
年間累計	m ³			440,316	169,356								

訂正箇所
 放流量が0m³の時に還流水を0m³と表示していましたが、内水循環運転は行っていたので還流水の水量を表示しました。
 あわせて放流量・還流水の集計に間違いがありましたので訂正しております。