

日付	曜日	天気	水温 ℃	放流量 m ³	還流水 m ³	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	砂ろ過設備 異常の有無	滅菌槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	備考 (異常時に講じた措置及び定期点検等)
1	水	晴	30.6	4,030	495	無	無	無	無	無	無	無	
2	木	晴	30.6	4,052	649	無	無	無	無	無	無	無	
3	金	曇	30.9	4,054	414	無	無	無	無	無	無	無	
4	土	晴	31.5	4,030	511	無	無	無	無	無	無	無	
5	日	晴	31.6	3,974	620	無	無	無	無	無	無	無	
6	月	晴	31.9	4,086	497	無	無	無	無	無	無	無	
7	火	晴	31.9	4,031	671	無	無	無	無	無	無	無	水質測定(流入水・放流水)
8	水	曇	31.2	4,014	600	無	無	無	無	無	無	無	
9	木	曇	31.0	4,039	583	無	無	無	無	無	無	無	
10	金	曇	31.0	4,044	580	無	無	無	無	無	無	無	
11	土	晴	31.0	4,047	552	無	無	無	無	無	無	無	
12	日	晴	31.0	4,046	559	無	無	無	無	無	無	無	
13	月	晴	31.2	4,037	497	無	無	無	無	無	無	無	
14	火	曇	31.4	4,030	531	無	無	無	無	無	無	無	
15	水	曇	31.3	4,013	556	無	無	無	無	無	無	無	
16	木	曇	31.2	3,994	541	無	無	無	無	無	無	無	水質測定(流入水・放流水)
17	金	晴	30.6	3,991	601	無	無	無	無	無	無	無	
18	土	晴	30.0	4,008	544	無	無	無	無	無	無	無	
19	日	晴	29.6	4,034	502	無	無	無	無	無	無	無	
20	月	曇	29.6	4,043	463	無	無	無	無	無	無	無	
21	火	晴	30.1	4,002	502	無	無	無	無	無	無	無	水質測定(流入水・放流水)
22	水	晴	30.5	4,018	496	無	無	無	無	無	無	無	
23	木	曇	30.5	4,012	425	無	無	無	無	無	無	無	
24	金	曇	29.3	0	3,747	無	無	無	無	無	無	無	内水循環(台風20号により放流配管破損)
25	土	晴	29.3	0	3,247	無	無	無	無	無	無	無	内水循環
26	日	晴	29.6	0	3,258	無	無	無	無	無	無	無	内水循環
27	月	晴	30.0	0	2,917	無	無	無	無	無	無	無	内水循環
28	火	曇	29.9	0	2,625	無	無	無	無	無	無	無	内水循環 水質測定(流入水・放流水)
29	水	晴	30.3	0	2,734	無	無	無	無	無	無	無	内水循環
30	木	晴	30.0	1,493	2,096	無	無	無	無	無	無	無	
31	金	晴	30.2	2,750	913	無	無	無	無	無	無	無	
合計	m ³ /月			96,872	33,926								
平均	m ³ /日		30.6	3,125	1,094								
日数	日			31	31								
年間累計	m ³			529,028	73,710								