大阪湾広域臨海環境整備センター　排水処理施設管理項目（神戸沖処分場）

2021年
12月

日付	曜日	天気	内水温	放流水量	還流水	送水設備	薬品設備	接触酸化槽	凝集沈殿槽	汚泥処理設備	滅菌槽	高速ろ過設備	活性炭吸着	備考
			℃	m^3	m^3	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	（異常時に講じた措置及び定期点検等）
1	水	晴一時曇	11.4	0	4,563	無	無	無	無	無	無	無	無	
2	木	晴	10.3	0	5,311	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。UV/COD相関調査。
3	金	晴後曇	10.3	3,471	2,287	無	無	無	無	無	無	無	無	
4	土	晴後曇	10.2	5,587	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
5	日	雨時々晴	9.7	5,562	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
6	月	曇時々晴	9.8	5,484	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
7	火	雨	10.4	5,554	0	無	無	無	無	無	無	無	無	県下一斉採水。
8	水	曇時々晴	10.6	5,572	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
9	木	晴	10.7	4,962	0	無	無	無	無	無	無	無	無	原水ﾎﾟﾝﾌﾟ井流入ｹﾞｰﾄ現場改修。
10	金	曇後晴	11.0	5,542	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
11	土	晴一時曇	11.0	5,547	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
12	日	曇時々晴	11.4	5,581	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
13	月	晴	11.3	5,543	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
14	火	晴	10.6	5,542	0	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機1号機（2回目）排ガス測定。
15	水	晴	10.6	2,316	2,775	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
16	木	曇時々晴	10.8	0	4,558	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機2号機（2回目）排ガス測定。 苛性ソーダ受入配管パッキン交換。
17	金	雨時々曇	11.1	0	4,561	無	無	無	無	無	無	無	無	
18	土	晴後時々曇	9.2	0	4,560	無	無	無	無	無	無	無	無	
19	日	晴後一時曇	8.1	0	4,558	無	無	無	無	無	無	無	無	
20	月	晴	7.9	0	4,557	無	無	無	無	無	無	無	無	苛性ソーダ受入配管パッキン交換。
21	火	晴時々曇	8.5	0	4,560	無	無	無	無	無	無	無	無	
22	水	曇一時晴	8.7	0	4,562	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
23	木	晴一時曇	8.6	0	4,517	無	無	無	無	無	無	無	無	
24	金	晴後曇	8.8	0	4,560	無	無	無	無	無	無	無	無	
25	土	晴後曇	9.1	0	4,559	無	無	無	無	無	無	無	無	
26	日	晴後一時曇	8.0	0	4,561	無	無	無	無	無	無	無	無	
27	月	晴後時々曇	6.4	0	4,561	無	無	無	無	無	無	無	無	
28	火	曇時々晴	6.1	0	4,558	無	無	無	無	無	無	無	無	
29	水	晴後曇	6.3	0	4,557	無	無	無	無	無	無	無	無	
30	木	晴一時曇	6.9	0	4,559	無	無	無	無	無	無	無	無	
31	金	晴後曇	6.2	0	4,560	無	無	無	無	無	無	無	無	
累計		・・・	・・・	66,263	87,844									
平均		・・・	・・・	5,097	4,392									
日数		・・・	・・・	13	20									