大阪湾広域臨海環境整備センター 排水処理施設管理項目（神戸沖処分場）

2022年
2月

日付	曜日	天気	内水温 ℃	放流水量 m^3	還流水 m^3	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	滅菌槽 異常の有無	高速ろ過設備 異常の有無	活性炭吸着 異常の有無	備考（異常時に講じた措置及び定期点検等）
1	火	晴後雨	7.1	0	4,562	無	無	無	無	無	無	無	無	
2	水	晴後一時雨	6.9	0	4,338	無	無	無	無	無	無	無	無	
3	木	曇一時晴	6.8	0	4,548	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
4	金	曇後晴	6.9	2,205	3,127	無	無	無	無	無	無	無	無	
5	土	晴	6.2	5,522	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
6	日	晴後曇	5.3	5,557	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
7	月	晴後一時曇	5.1	5,536	0	無	無	無	無	無	無	無	無	県下一斉採水。
8	火	曇一時晴	5.4	5,528	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
9	水	晴後一時曇	5.9	5,568	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
10	木	曇後雨	6.1	3,000	2,218	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
11	金	晴後一時雨	6.4	0	4,562	無	無	無	無	無	無	無	無	
12	土	晴	6.8	0	4,559	無	無	無	無	無	無	無	無	
13	日	雨時々曇	6.8	0	4,560	無	無	無	無	無	無	無	無	
14	月	曇後時々晴	6.9	0	4,640	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。液位表示盤電線管水抜き追加補修。
15	火	晴時々曇	7.2	0	4,561	無	無	無	無	無	無	無	無	液位表示盤電線管水抜き追加補修。 T-N対策工事Step1 窒素除去設備の整備。 T-N対策工事Step1 重亜硫酸ソーダ受入配管敷設。
16	水	雪時々晴	7.0	0	4,559	無	無	無	無	無	無	無	無	
17	木	晴後一時曇	6.1	0	4,559	無	無	無	無	無	無	無	無	
18	金	晴時々曇	5.7	0	4,563	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。 T-N対策工事Step1 窒素除去設備の整備。 T-N対策工事Step1 重亜硫酸ソーダ受入配管敷設。
19	土	雨時々曇	5.7	0	4,561	無	無	無	無	無	無	無	無	
20	日	晴後曇	6.0	0	4,558	無	無	無	無	無	無	無	無	
21	月	晴後曇	5.7	0	4,557	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。薬品受入配管補修。 T-N対策工事Step1 窒素除去設備の整備。 T-N対策工事Step1 重亜硫酸ソーダ受入配管敷設。
22	火	晴後時々曇	5.3	0	5,307	無	無	無	無	無	無	無	無	薬品受入配管補修。 T-N対策工事Step1 窒素除去設備の整備。 T-N対策工事Step1 重亜硫酸ソーダ受入配管敷設。
23	水	曇時々晴	5.0	0	5,761	無	無	無	無	無	無	無	無	
24	木	晴後時々曇	5.2	2,057	3,704	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。薬品受入配管補修。 T-N対策工事Step1 窒素除去設備の整備。 T-N対策工事Step1 重亜硫酸ソーダ受入配管敷設。
25	金	晴	5.5	3,274	2,017	無	無	無	無	無	無	無	無	薬品受入配管補修。 T-N対策工事Step1 窒素除去設備の整備。 T-N対策工事Step1 重亜硫酸ソーダ受入配管敷設。
26	土	晴	6.5	0	4,557	無	無	無	無	無	無	無	無	
27	日	晴一時雨	7.5	0	4,562	無	無	無	無	無	無	無	無	
28	月	晴	8.3	0	4,559	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。薬品受入配管補修。 T-N対策工事Step1 窒素除去設備の整備。 T-N対策工事Step1 重亜硫酸ソーダ受入配管敷設。
累計		・・・	・・・	38,247	99,499									
平均		・・・	・・・	4,250	4,326									
日数		・・・	・・・	9	23									