大阪湾広域臨海環境整備センター 排水処理施設管理項目（神戸沖処分場）

2022年
6月

日付	曜日	天気	内水温 ℃	放流水量 m^3	還流水 m^3	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	滅菌槽 異常の有無	脱窒設備 異常の有無	高速ろ過設備 異常の有無	活性炭吸着 異常の有無	備考（異常時に講じた措置及び定期点検等）
1	水	曇時々晴	23.1	5,376	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
2	木	晴	23.4	1,999	3,758	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
3	金	晴後一時雨	24.2	0	5,760	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
4	土	晴一時曇	23.9	0	5,762	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
5	日	曇後一時雨	23.6	0	5,757	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
6	月	雨時々曇	22.4	0	5,759	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
7	火	晴一時雨	22.4	2,205	3,553	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
8	水	晴一時雨	22.6	5,462	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
9	木	晴	23.2	2,046	3,722	無	無	無	無	無	無	無	無	無	県下一斉採水。
10	金	晴後一時曇	24.4	0	5,758	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
11	土	雨時々曇	24.3	0	5,757	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
12	日	晴	24.1	0	5,761	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
13	月	曇一時晴	23.3	0	5,759	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。No.2発電機熱交換器整備。 薬品注入ポンプ点検整備。
14	火	雨時々曇	22.6	0	5,647	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
15	水	曇時々雨	21.6	2,149	3,614	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
16	木	曇	22.2	5,435	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。No.2発電機排ガス分析。
17	金	曇一時雨	23.2	2,109	3,648	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
18	土	曇時々雨	24.0	0	5,760	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
19	日	曇時々晴	24.6	0	5,760	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
20	月	曇	25.4	0	5,759	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。薬品注入ポンプ点検整備。
21	火	雨	25.4	0	5,759	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
22	水	曇時々晴	25.6	3,506	2,256	無	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機F点検用部材搬入。 発電機冷却用・海水取水ホース点検清掃（制作）。
23	木	晴時々曇	26.6	5,371	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
24	金	曇時々晴	27.3	5,361	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	撹拌機等整備部材搬入。
25	土	曇時々晴	27.0	5,393	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
26	日	曇時々晴	27.1	5,370	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
27	月	曇時々晴	27.6	1,949	3,811	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。給水ユニット点検整備。 海水淡水化装置第1段逆浸透膜注入ポンプ 吐出配管補修その3。
28	火	晴一時曇	28.3	0	5,758	無	無	無	無	無	無	無	無	無	急速撹拌機等点検整備。 海水淡水化装置第1段逆浸透膜注入ポンプ 吐出配管補修その3。 発電機F点検用潤滑油搬入。
29	水	晴	29.0	0	5,756	無	無	無	無	無	無	無	無	無	No.3緩速撹拌機点検整備。
30	木	晴	29.2	0	5,763	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。凝集助剤タンク用撹拌機点検整備。
累計		・・・	・・・	53,731	116,397										
平均		・・・	・・・	3,838	5,061										
日数		・・・	・・・	14	23										