大阪湾広域臨海環境整備センター　排水処理施設管理項目（神戸沖処分場）

2022年
10月

日付	曜日	天気	内水温 ℃	放流水量 m^3	還流水 m^3	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	滅菌槽 異常の有無	脱窒設備 異常の有無	高速ろ過設備 異常の有無	活性炭吸着 異常の有無	備考（異常時に講じた措置及び定期点検等）
1	土	晴	24.2	0	5,760	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
2	日	晴	24.0	0	5,760	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
3	月	晴後曇	24.3	0	5,763	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
4	火	曇時々晴	24.6	3,508	2,249	無	無	無	無	無	無	無	無	無	ブロワ室照明器具更新（LED化）足場設置。
5	水	曇	23.8	5,303	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	ブロワ室照明器具更新（LED化）足場設置。 脱硝装置年次点検（足場解体）。
6	木	曇後一時晴	21.5	5,423	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
7	金	雨後時々曇	20.3	5,487	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	県下一斉採水。
8	土	曇時々晴	19.8	5,457	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
9	日	雨時々曇	18.8	5,516	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
10	月	曇時々雨	18.6	5,493	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
11	火	曇時々晴	18.4	5,464	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。計装機器年次点検。
12	水	曇後一時雨	18.1	4,719	1,038	無	無	無	無	無	無	無	無	無	計装機器年次点検。
13	木	晴	18.5	5,407	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。計装機器年次点検。
14	金	晴	19.1	5,654	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	海水淡水化装置第1段逆浸透膜注入ﾎﾟﾝﾌﾟ 入口配管補修。
15	土	晴	19.8	5,568	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
16	日	晴後一時曇	20.3	5,605	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
17	月	雨時々曇	21.0	1,930	3,825	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。海水淡水化装置第1段逆浸透膜 （RO膜エレメント取替）
18	火	晴時々曇	20.9	0	5,758	無	無	無	無	無	無	無	無	無	海水淡水化装置第1段逆浸透膜透過水流調弁交換。
19	水	晴	19.9	0	5,730	無	無	無	無	無	無	無	無	無	地下換気用吸込口カバー現場整備。
20	木	晴	19.2	0	5,746	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。発電機室）塩害フィルター取替。
21	金	晴後一時曇	19.0	0	5,743	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
22	土	曇後時々晴	19.5	0	5,744	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
23	日	晴	20.3	0	5,740	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
24	月	曇後晴	19.6	0	5,632	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
25	火	晴時々曇	18.5	3,631	2,110	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
26	水	晴	17.6	5,613	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	給水タンク類年次点検、清掃
27	木	曇時々晴	17.1	5,586	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
28	金	晴	16.9	1,994	3,533	無	無	無	無	無	無	無	無	無	原水ﾎﾟﾝﾌﾟ年次点検整備。 原水井グレーチング更新。
29	土	晴	17.0	0	5,743	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
30	日	晴時々曇	16.8	0	5,744	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
31	月	晴	16.8	0	5,749	無	無	無	無	無	無		無	無	採水。計装機器年次点検。
累計		・・・	・・・	87,358	87,367										
平均		・・・	・・・	4,853	4,854										
日数		・・・	・・・	18	18										