大阪湾広域臨海環境整備センター　排水処理施設管理項目（神戸沖処分場）

2022年
11月

日付	曜日	天　気	内水温 ℃	放流水量 m^3	還流水 m^3	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	滅菌槽 異常の有無	脱窒設備 異常の有無	高速ろ過設備 異常の有無	活性炭吸着 異常の有無	備　考 （異常時に講じた措置及び定期点検等）
1	火	雨時々曇	16.7	0	5,740	無	無	無	無	無	無	無	無	無	ブロワ室照明器具更新（LED化）機器更新。
2	水	晴	16.8	0	5,749	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
3	木	晴	17.5	0	5,742	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
4	金	晴一時曇	17.7	0	5,742	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
5	土	晴	17.4	0	5,741	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
6	日	晴	17.0	0	5,741	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
7	月	晴後曇	16.5	0	5,741	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。ブロワ室照明器具更新（LED化）足場解体。
8	火	晴	16.5	0	5,728	無	無	無	無	無	無	無	無	無	ブロワ室照明器具更新（LED化）足場材搬出。 海水淡水化装置第1段逆浸透膜注入ﾎﾟﾝﾌﾟ（No.1）（No.2） 現場整備
9	水	晴	16.5	0	5,383	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
10	木	晴時々曇	16.5	0	5,743	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
11	金	晴	16.7	0	5,746	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
12	土	晴	16.9	0	5,741	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
13	日	雨時々曇	17.1	0	5,740	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
14	月	曇時々晴	16.7	0	5,743	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
15	火	晴	16.2	0	5,745	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
16	水	晴	15.7	0	5,740	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
17	木	晴後時々曇	15.1	3,577	2,161	無	無	無	無	無	無	無	無	無	県下一斉採水。
18	金	晴	14.9	5,610	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
19	土	曇時々晴	14.8	5,608	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
20	日	曇時々雨	14.7	5,667	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
21	月	晴時々曇	15.0	5,604	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
22	火	曇時々晴	15.2	4,843	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機点検整備（C点検）安全システム確認。
23	水	雨時々曇	15.0	5,648	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
24	木	曇時々晴	14.9	5,598	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
25	金	晴	14.8	1,940	3,794	無	無	無	無	無	無	無	無	無	海水淡水化装置年次点検整備（pH計・導電率計）。
26	土	曇一時雨	14.7	0	5,741	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
27	日	晴	14.8	0	5,742	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
28	月	晴時々曇	14.5	0	5,743	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
29	火	雨時々曇	14.9	0	5,743	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
30	水	曇	15.3	0	5,743	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
累計		・・・	・・・	44,095	126,172										
平均		・・・	・・・	4,899	5,486										
日数		・・・	・・・	9	23										