大阪湾広域臨海環境整備センター 排水処理施設管理項目（神戸沖処分場）

2023年
5月

日付	曜日	天気	内水温 ℃	放流水量 m^3	還流水 m^3	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	滅菌槽 異常の有無	脱窒設備 異常の有無	高速ろ過設備 異常の有無	活性炭吸着 異常の有無	備考 （異常時に講じた措置及び定期点検等）
1	月	晴後一時雨	18.2	0	5,737	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
2	火	晴	18.7	0	5,738	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
3	水	晴後時々曇	18.9	0	5,733	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
4	木	晴時々曇	19.7	0	5,732	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
5	金	曇時々晴	20.4	0	5,734	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
6	土	曇時々雨	21.0	0	5,735	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
7	日	大雨	20.8	0	5,737	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
8	月	曇一時雨	19.9	0	5,284	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
9	火	晴一時曇	19.3	3,044	2,001	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
10	水	晴	19.7	4,981	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
11	木	晴	20.0	4,981	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
12	金	晴	19.4	4,996	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	県下一斉採水。
13	土	曇後時々雨	19.8	5,047	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
14	日	雨時々曇	19.6	5,011	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
15	月	晴後曇時々雨	19.6	5,003	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
16	火	晴	20.6	4,938	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
17	水	晴	21.4	4,997	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
18	木	晴後曇	22.3	4,988	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
19	金	雨時々曇	21.9	5,060	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
20	土	曇時々晴	21.6	4,972	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
21	日	晴	21.9	4,979	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
22	月	晴後曇	22.7	4,983	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
23	火	曇一時雨	22.2	4,927	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
24	水	晴	21.7	1,886	3,579	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
25	木	曇後一時雨	21.4	0	5,733	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
26	金	曇一時雨	22.0	0	5,667	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
27	土	曇時々晴	22.8	0	5,738	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
28	日	曇後時々雨	23.3	0	5,735	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
29	月	雨時々曇	23.2	0	5,732	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
30	火	雨時々曇	22.7	0	5,690	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
31	水	雨後曇	22.3	0	5,735	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
累計		・・・	・・・	74,793	91,040										
平均		・・・	・・・	4,675	5,355										
日数		・・・	・・・	16	17										