大阪湾広域臨海環境整備センター 排水処理施設管理項目（神戸沖処分場）

2023年
6月

日付	曜日	天気	内水温 ℃	放流水量 m^3	還流水 m^3	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	滅菌槽 異常の有無	脱窒設備 異常の有無	高速ろ過設備 異常の有無	活性炭吸着 異常の有無	備考（異常時に講じた措置及び定期点検等）
1	木	曇時々晴	22.1	0	5,739	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
2	金	大雨	22.2	0	5,729	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
3	土	晴	22.4	0	5,729	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
4	日	晴後時々曇	22.9	0	5,426	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
5	月	曇後一時晴	23.2	0	4,919	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
6	火	雨時々曇	23.1	2,875	1,941	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
7	水	晴一時雨	23.0	4,771	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機冷却用・海淡取水ホース（新ホース部材搬入）。 浄化槽定期点検、清掃。
8	木	曇時々雨	23.2	4,771	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	県下一斉採水。
9	金	曇	22.8	4,818	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
10	土	曇	23.2	4,742	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
11	日	雨後曇	23.2	4,778	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
12	月	曇時々雨	23.3	4,775	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
13	火	曇時々晴	23.5	4,768	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
14	水	曇時々雨	24.2	4,782	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
15	木	雨時々曇	24.3	4,927	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
16	金	晴後一時曇	24.5	5,000	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
17	土	晴	25.0	5,052	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
18	日	曇後一時晴	25.4	5,022	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
19	月	晴	25.6	5,036	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。 発電機冷却用・海淡取水ホース(新ホース作成)。
20	火	曇時々晴	25.2	5,053	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
21	水	曇後時々雨	25.3	5,002	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	空調設備点検。
22	木	雨時々曇	24.1	5,131	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
23	金	曇一時雨	23.9	5,053	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
24	土	曇	24.5	5,065	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
25	日	曇後一時晴	24.9	5,092	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
26	月	雨時々曇	25.1	5,095	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。海水淡水化装置動力制御盤(内部品更新)。 薬品タンク室・ポンプ室照明器具(器具更新)。
27	火	曇後一時晴	25.8	5,119	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	海水淡水化装置動力制御盤(内部品更新)。 薬品タンク室・ポンプ室照明器具(器具更新)。
28	水	曇一時晴	26.5	5,086	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	海水淡水化装置動力制御盤(内部品更新)。 薬品タンク室・ポンプ室照明器具(器具更新)。
29	木	晴後曇	26.8	5,082	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。薬品タンク室・ポンプ室照明器具(器具更新)。 全窒素全リン自動測定装置(現場整備)。
30	金	雨時々曇	27.1	5,057	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	薬品タンク室・ポンプ室照明器具(器具更新)。 全窒素全リン自動測定装置(現場整備)。
累計		・・・	・・・	121,952	29,483										
平均		・・・	・・・	4,878	4,914										
日数		・・・	・・・	25	6										