大阪湾広域臨海環境整備センター 排水処理施設管理項目（神戸沖処分場）

2023年
7月

日付	曜日	天気	内水温 ℃	放流水量 m^3	還流水 m^3	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	滅菌槽 異常の有無	脱窒設備 異常の有無	高速ろ過設備 異常の有無	活性炭吸着 異常の有無	備考（異常時に講じた措置及び定期点検等）
1	土	雨時々曇	26.1	5,130	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
2	日	曇時々晴	25.8	5,080	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
3	月	曇時々晴	26.7	5,051	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。薬品タンク室・ポンプ室照明器具（器具更新）。
4	火	晴後一時曇	26.9	5,004	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	薬品タンク室・ポンプ室照明器具（器具更新）。
5	水	雨時々曇	27.1	4,984	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
6	木	晴後一時曇	26.8	4,966	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	薬品タンク室・ポンプ室照明器具（器具更新）。
7	金	晴後雨	27.3	4,935	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	県下一斉採水。
8	土	曇後一時雨	27.1	4,902	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
9	日	雨時々曇	26.6	4,923	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
10	月	曇後一時雨	26.8	4,938	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
11	火	晴時々曇	27.2	4,917	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
12	水	曇時々晴	28.0	4,919	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
13	木	曇時々雨	27.5	4,950	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
14	金	曇	27.3	4,937	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
15	土	曇後時々晴	27.3	4,954	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
16	日	晴	28.0	4,929	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
17	月	晴	28.3	4,938	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
18	火	晴後時々曇	28.6	4,943	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
19	水	曇時々雨	28.7	4,861	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
20	木	晴一時曇	28.4	4,899	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。原水スクリーン(No.1,No.2)現場整備。
21	金	晴	28.1	4,901	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
22	土	晴	28.6	4,895	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
23	日	晴	29.0	4,883	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
24	月	晴	29.3	4,871	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。薬品タンク室・ポンプ室照明器具（足場解体）。
25	火	晴時々曇	29.5	4,864	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	薬品タンク室・ポンプ室照明器具（足場解体）。 海水淡水化装置ろ過海水濁度計整備。
26	水	晴後一時曇	29.7	1,838	3,158	無	無	無	無	無	無	無	無	無	薬品タンク室・ポンプ室照明器具（足場解体）。
27	木	晴後時々曇	29.9	0	5,424	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。薬品タンク室・ポンプ室照明器具（足場搬出）。
28	金	晴後一時曇	30.2	0	5,732	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
29	土	晴	30.3	0	5,731	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
30	日	曇時々晴	30.3	0	5,714	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
31	月	曇	30.3	0	3,233	無	無	無	無	無	無	無	無	無	海水淡水化装置pH計整備。
累計		・・・	・・・	125,412	28,992										
平均		・・・	・・・	4,824	4,832										
日数		・・・	・・・	26	6										