大阪湾広域臨海環境整備センター　排水処理施設管理項目（神戸沖処分場）

2023年
8月

日付	曜日	天　気	内水温 ℃	放流水量 m^3	還流水 m^3	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	滅菌槽 異常の有無	脱窒設備 異常の有無	高速ろ過設備 異常の有無	活性炭吸着 異常の有無	備　考 （異常時に講じた措置及び定期点検等）
1	火	晴	30.4	0	5,688	無	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機D点検用潤滑油搬入。
2	水	晴後一時曇	30.9	0	5,797	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
3	木	晴	31.0	0	5,432	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。発電機D点検(電気)。
4	金	晴	30.9	3,149	1,843	無	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機D点検(電気)。
5	土	晴	31.0	4,896	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
6	日	晴	30.9	4,904	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
7	月	曇時々雨	30.5	1,588	3,389	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
8	火	晴後時々曇	29.9	0	5,435	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
9	水	晴後曇	29.9	0	5,229	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
10	木	晴一時曇	30.3	0	5,003	無	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機D点検用資材搬入。
11	金	晴一時曇	30.1	0	5,013	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
12	土	晴	30.4	0	5,012	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
13	日	晴後雨	30.3	0	5,004	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
14	月	曇時々雨	29.4	0	4,954	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
15	火	暴風雨	27.2	0	4,931	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
16	水	曇一時雨	26.9	2,882	2,109	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
17	木	雨時々曇	27.5	4,910	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	県下一斉採水。
18	金	曇一時雨	27.7	4,909	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
19	土	晴時々曇	28.0	4,928	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
20	日	晴、雷を伴う	28.6	4,926	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
21	月	晴時々曇	29.2	4,902	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。発電機D点検(1号機)
22	火	曇時々晴	29.6	4,920	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機D点検(1号機)
23	水	晴後曇	29.9	4,950	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機D点検(1号機)
24	木	曇後雨	30.0	4,897	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。発電機D点検(1号機)
25	金	晴時々曇	29.8	1,836	3,583	無	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機D点検(1号機)
26	土	晴、雷を伴う	30.1	0	5,048	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
27	日	晴、雷を伴う	30.2	0	4,575	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
28	月	晴時々曇	30.2	0	5,214	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。発電機D点検(1号機)
29	火	晴	30.3	0	5,763	無	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機D点検(1号機)
30	水	曇後時々雨	30.2	0	5,758	無	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機D点検(1号機)
31	木	曇	30.0	0	5,758	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
累計		・・・	・・・	58,597	100,538										
平均		・・・	・・・	4,186	4,788										
日数		・・・	・・・	14	21										