大阪湾広域臨海環境整備センター 排水処理施設管理項目（神戸沖処分場）

2024年
2月

日付	曜日	天気	内水温 ℃	放流水量 m^3	還流水 m^3	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	滅菌槽 異常の有無	脱窒設備 異常の有無	高速ろ過設備 異常の有無	活性炭吸着 異常の有無	備考（異常時に講じた措置及び定期点検等）
1	木	曇一時雨	7.7	0	2,957	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。直流電源盤更新。
2	金	曇時々晴	7.3	0	4,856	無	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機排気ファン(No.1、No.2)現場整備。
3	土	曇時々晴	7.2	0	4,852	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
4	日	曇一時雨	7.5	0	4,846	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
5	月	雨時々曇	7.4	0	4,830	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
6	火	曇時々晴	7.2	0	4,842	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
7	水	晴後雨	7.3	0	4,843	無	無	無	無	無	無	無	無	無	県下一斉採水。
8	木	曇時々晴	7.4	0	4,847	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
9	金	晴	7.4	0	4,836	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
10	土	曇後晴	7.9	0	4,833	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
11	日	晴後曇	8.0	0	4,827	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
12	月	晴	8.0	0	4,817	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
13	火	晴	8.2	0	4,799	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。pH計機器取替。
14	水	晴後一時曇	8.7	0	4,872	無	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機2号機排ガス分析。pH計機器取替。
15	木	曇一時晴	9.4	0	4,794	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。pH計機器取替。
16	金	曇時々雨	9.9	0	4,876	無	無	無	無	無	無	無	無	無	pH計機器取替。
17	土	曇時々晴	9.4	0	5,149	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
18	日	曇後晴	10.0	0	5,142	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
19	月	雨時々曇	10.7	0	5,103	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
20	火	曇一時晴	11.3	0	5,138	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
21	水	曇時々雨	11.5	0	5,181	無	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機2号機ジャケット冷却水配管漏水対策。
22	木	曇一時雨	11.2	0	4,932	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
23	金	曇時々雨	10.6	0	4,783	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
24	土	曇一時雨	10.1	0	4,767	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
25	日	雨時々曇	9.7	0	4,730	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
26	月	雨後曇	9.6	0	4,749	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
27	火	晴一時雪	9.2	0	4,649	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
28	水	晴時々曇	9.2	0	4,655	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
29	木	曇後時々雨	9.1	0	4,627	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
累計		・・・	・・・	0	139,132										
平均		・・・	・・・	0	4,798										
日数		・・・	・・・	0	29										