大阪湾広域臨海環境整備センター 排水処理施設管理項目（神戸沖処分場）

2024年
5月

日付	曜日	天気	内水温 ℃	放流水量 m^3	還流水 m^3	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	滅菌槽 異常の有無	脱窒設備 異常の有無	高速ろ過設備 異常の有無	活性炭吸着 異常の有無	備考 （異常時に講じた措置及び定期点検等）
1	水	雨時々曇	19.8	4,837	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
2	木	晴後一時曇	18.9	2,897	1,957	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
3	金	晴	19.1	0	4,851	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
4	土	晴	19.8	0	4,852	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
5	日	晴	20.7	0	4,861	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
6	月	曇後時々雨	20.8	0	4,854	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
7	火	曇一時雨	20.7	0	4,713	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
8	水	曇後一時晴	20.6	0	4,549	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
9	木	晴時々曇	19.6	2,369	2,142	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
10	金	晴	19.2	4,527	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機熱交換器整備点検清掃No.1。
11	土	晴後一時曇	19.8	4,479	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
12	日	雨時々曇	20.3	4,501	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
13	月	雨後時々曇	20.1	2,110	2,408	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
14	火	晴	19.4	2,083	2,480	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
15	水	曇後一時雨	19.9	4,473	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
16	木	曇時々晴	19.6	4,385	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
17	金	晴	18.8	2,393	2,288	無	無	無	無	無	無	無	無	無	県下一斉採水。
18	土	晴後一時曇	19.6	0	4,963	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
19	日	雨時々曇	20.2	0	4,952	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
20	月	曇時々晴	19.8	0	4,961	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
21	火	晴	20.9	0	4,982	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
22	水	曇一時晴	20.8	0	4,983	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
23	木	曇	21.1	0	4,931	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。活性炭吸着等2号バルブ交換。
24	金	曇時々晴	21.6	0	4,786	無	無	無	無	無	無	無	無	無	活性炭吸着等2号バルブ交換。
25	土	晴	21.8	0	4,865	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
26	日	晴	21.5	0	4,864	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
27	月	雨後曇	22.0	0	5,003	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
28	火	大雨	22.0	0	5,060	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
29	水	晴一時曇	22.2	0	5,027	無	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機熱交換器整備点検清掃No.2。
30	木	曇時々晴	22.2	0	4,940	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
31	金	雨時々曇	22.1	0	4,896	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
累計		・・・	・・・	39,054	109,168										
平均		・・・	・・・	3,550	4,367										
日数		・・・	・・・	11	25										