大阪湾広域臨海環境整備センター　排水処理施設管理項目（神戸沖処分場）

2024年
8月

日付	曜日	天気	内水温 ℃	放流水量 m^3	還流水 m^3	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	滅菌槽 異常の有無	脱窒設備 異常の有無	高速ろ過設備 異常の有無	活性炭吸着 異常の有無	備考（異常時に講じた措置及び定期点検等）
1	木	晴	30.5	5,041	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。硫酸注入ポンプNo.1・No.2更新。 ポリ鉄注入ポンプNo.1現場整備。 苛性ソーダ注入ポンプNo.4現場整備。
2	金	晴	30.8	5,507	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
3	土	晴	31.0	5,533	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
4	日	晴後一時曇	31.1	5,454	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
5	月	曇後雨	31.2	5,544	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
6	火	晴後雨	31.4	5,674	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機熱交換器整備(No.1)第2回目
7	水	晴一時曇	31.3	5,756	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	県下一斉採水。
8	木	晴	30.6	5,592	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
9	金	晴後一時曇	30.2	5,499	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
10	土	晴	29.7	5,791	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
11	日	晴	29.5	587	81	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
12	月	晴	30.1	0	35	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
13	火	晴	29.7	0	3,814	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
14	水	晴、雷を伴う	30.1	0	5,549	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
15	木	晴後一時雨	30.6	3,617	1,914	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
16	金	晴後曇一時雨	30.5	5,521	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
17	土	晴後時々曇	30.1	5,574	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
18	日	晴	29.7	5,476	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
19	月	雨時々曇	29.7	5,544	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
20	火	雨後曇	29.2	5,556	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	海水淡水化装置　ポンプ整備。
21	水	晴時々曇	29.4	5,408	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
22	木	晴	29.7	5,497	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
23	金	晴	30.0	5,174	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
24	土	晴時々曇	30.3	4,997	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
25	日	晴時々曇	30.4	5,071	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
26	月	晴	30.5	4,995	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
27	火	晴時々曇	30.3	4,939	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
28	水	晴後曇	29.8	4,988	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
29	木	雨後時々曇	28.3	2,005	3,095	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
30	金	曇時々晴	27.9	0	5,111	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
31	土	曇一時雨	28.0	0	5,089	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
累計		・・・	・・・	130,340	24,688										
平均		・・・	・・・	5,013	3,086										
日数		・・・	・・・	26	8										