大阪湾広域臨海環境整備センター 排水処理施設管理項目（神戸沖処分場）

2024年
9月

日付	曜日	天 気	内水温 ℃	放流水量 m^3	還流水 m^3	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	滅菌槽 異常の有無	脱窒設備 異常の有無	高速ろ過設備 異常の有無	活性炭吸着 異常の有無	備 考 （異常時に講じた措置及び定期点検等）
1	日	曇一時晴	27.9	0	5,087	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
2	月	曇時々晴	28.3	0	5,081	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。海水淡水化装置RO膜交換工事。
3	火	曇後一時雨	28.5	0	5,070	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
4	水	晴後一時雨	28.2	0	5,081	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
5	木	晴	28.7	0	5,071	無	無	無	無	無	無	無	無	無	活性炭サンプリング作業。
6	金	晴	29.0	946	4,114	無	無	無	無	無	無	無	無	無	県下一斉採水。
7	土	晴	29.5	0	5,058	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
8	日	晴	29.8	0	5,053	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
9	月	晴	30.0	0	5,025	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。点検通路・砂ろ過室照明器具更新用足場設置
10	火	晴、雷を伴う	30.4	2,284	2,740	無	無	無	無	無	無	無	無	無	点検通路・砂ろ過室照明器具更新用足場設置
11	水	晴	30.4	5,078	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	点検通路・砂ろ過室照明器具更新用足場設置
12	木	晴後一時大雨	30.4	5,060	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。点検通路・砂ろ過室照明器具更新用足場設置
13	金	晴	30.7	2,108	2,906	無	無	無	無	無	無	無	無	無	点検通路・砂ろ過室照明器具更新用足場設置
14	土	晴後一時雨	30.8	0	4,994	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
15	日	曇時々雨	30.6	0	4,980	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
16	月	晴後一時雨	30.5	0	4,980	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
17	火	晴一時曇	30.6	0	4,970	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。点検通路・砂ろ過室照明器具更新工事。
18	水	晴後一時曇	30.5	0	4,964	無	無	無	無	無	無	無	無	無	点検通路・砂ろ過室照明器具更新工事。
19	木	曇	30.5	0	4,954	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。点検通路・砂ろ過室照明器具更新工事。
20	金	晴後一時曇	30.4	0	4,953	無	無	無	無	無	無	無	無	無	点検通路・砂ろ過室照明器具更新工事。
21	土	曇後一時雨	29.7	0	4,958	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
22	日	大雨時々曇	28.1	0	4,940	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
23	月	晴一時曇	26.5	0	4,942	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
24	火	曇後晴	25.8	0	4,932	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。空調機不具合調査。
25	水	曇時々晴	25.6	0	4,917	無	無	無	無	無	無	無	無	無	高速ろ過3号MV-5更新。活性炭吸着塔バルブ更新。
26	木	晴後一時曇	25.8	0	4,912	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。活性炭吸着塔バルブ更新。
27	金	曇時々晴	26.3	0	4,921	無	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機冷却用・海淡用海水取水ホース更新。
28	土	曇後一時雨	26.0	0	4,912	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
29	日	曇	25.3	0	4,893	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
30	月	曇後晴	25.1	0	4,819	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
累計		・・・	・・・	15,476	134,227										
平均		・・・	・・・	3,095	4,794										
日数		・・・	・・・	5	28										