

大阪湾広域臨海環境整備センター 排水処理施設管理項目 (大阪沖埋立処分場)

令和 3年 4月

日付	曜日	天気	水温 ℃	放流量 m	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	滅菌槽 異常の有無	備考 (異常時に講じた措置及び定期点検等)
1	木	曇	18.1	1,354	無	無	無	無	無	無	
2	金	曇	18.5	1,440	無	無	無	無	無	無	
3	土	曇	19.1	1,528	無	無	無	無	無	無	
4	日	雨	19.5	821	無	無	無	無	無	無	
5	月	曇	18.9	812	無	無	無	無	無	無	
6	火	曇	17.1	1,220	無	無	無	無	無	無	水質分析 (内水・放流口)
7	水	晴	17.3	1,248	無	無	無	無	無	無	
8	木	晴	18.0	1,399	無	無	無	無	無	無	
9	金	晴	17.8	1,188	無	無	無	無	無	無	
10	土	晴	17.4	1,199	無	無	無	無	無	無	
11	日	晴	17.7	1,206	無	無	無	無	無	無	
12	月	曇	18.7	1,293	無	無	無	無	無	無	
13	火	曇	19.1	1,413	無	無	無	無	無	無	水質分析 (内水・放流口)
14	水	晴	19.2	1,347	無	無	無	無	無	無	
15	木	晴	18.3	1,402	無	無	無	無	無	無	
16	金	晴	18.7	1,250	無	無	無	無	無	無	
17	土	雨	18.3	1,311	無	無	無	無	無	無	
18	日	曇	18.1	953	無	無	無	無	無	無	
19	月	晴	18.2	904	無	無	無	無	無	無	
20	火	晴	18.7	1,502	無	無	無	無	無	無	水質分析 (内水・放流口)
21	水	晴	20.1	1,371	無	無	無	無	無	無	
22	木	晴	20.4	792	無	無	無	無	無	無	
23	金	晴	20.2	766	無	無	無	無	無	無	
24	土	晴	20.7	1,056	無	無	無	無	無	無	
25	日	晴	20.6	1,097	無	無	無	無	無	無	
26	月	晴	20.1	1,011	無	無	無	無	無	無	
27	火	晴	20.3	1,095	無	無	無	無	無	無	水質分析 (内水・放流口)
28	水	雨	20.0	1,138	無	無	無	無	無	無	
29	木	雨	19.2	1,202	無	無	無	無	無	無	
30	金	晴	19.6	1,122	無	無	無	無	無	無	