

大阪湾広域臨海環境整備センター 排水処理施設管理項目 (大阪沖埋立処分場)

令和 4年 3月

日付	曜日	天気	水温 ℃	放流量 m ³	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	滅菌槽 異常の有無	備考
											(異常時に講じた措置及び定期点検等)
1	火	雨	10.3	2,352	無	無	無	無	無	無	水質分析 (内水・放流口)
2	水	曇	11.3	2,319	無	無	無	無	無	無	
3	木	晴	11.5	2,216	無	無	無	無	無	無	
4	金	晴	11.0	2,173	無	無	無	無	無	無	
5	土	晴	11.6	2,236	無	無	無	無	無	無	
6	日	曇	10.9	2,214	無	無	無	無	無	無	
7	月	曇	10.7	2,171	無	無	無	無	無	無	
8	火	晴	10.8	2,292	無	無	無	無	無	無	水質分析 (内水・放流口)
9	水	晴	11.4	1,559	無	無	無	無	無	無	
10	木	晴	12.1	2,061	無	無	無	無	無	無	
11	金	曇	13.1	2,825	無	無	無	無	無	無	
12	土	晴	14.7	2,942	無	無	無	無	無	無	
13	日	曇	15.5	2,952	無	無	無	無	無	無	
14	月	雨	16.3	2,954	無	無	無	無	無	無	
15	火	曇	17.1	2,974	無	無	無	無	無	無	水質分析 (内水・放流口)
16	水	曇	16.8	3,065	無	無	無	無	無	無	
17	木	曇	16.8	3,031	無	無	無	無	無	無	
18	金	雨	15.4	2,007	無	無	無	無	無	無	
19	土	雨	14.6	1,436	無	無	無	無	無	無	
20	日	曇	13.7	1,685	無	無	無	無	無	無	
21	月	曇	14.6	0	無	無	無	無	無	無	
22	火	雨	13.2	1,994	無	無	無	無	無	無	水質分析 (内水・放流口)
23	水	曇	13.2	2,965	無	無	無	無	無	無	
24	木	晴	13.8	2,898	無	無	無	無	無	無	
25	金	晴	14.6	2,943	無	無	無	無	無	無	
26	土	雨	15.6	3,016	無	無	無	無	無	無	
27	日	曇	16.0	3,011	無	無	無	無	無	無	
28	月	晴	15.7	3,013	無	無	無	無	無	無	
29	火	曇	14.8	3,020	無	無	無	無	無	無	水質分析 (内水・放流口)
30	水	晴	16.2	2,924	無	無	無	無	無	無	
31	木	雨	16.2	2,957	無	無	無	無	無	無	