大阪湾広域臨海環境整備センター　排水処理施設管理項目　（大阪沖埋立処分場）

令和　5年　 8 月

日付	曜日	天気	水温 ℃	放流水量 ㎥	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	窒素除去設備 異常の有無	活性炭吸着塔 異常の有無	砂ろ過塔 異常の有無	放流槽 異常の有無	備考 （異常時に講じた措置及び定期点検等）
1	火	晴	34.9	4,644	無	無	無	無	無	無	無	無	水質分析（内水・放流口）
2	水	晴	34.9	4,787	無	無	無	無	無	無	無	無	
3	木	晴	34.8	4,900	無	無	無	無	無	無	無	無	
4	金	晴	35.0	4,843	無	無	無	無	無	無	無	無	
5	土	晴	35.4	4,696	無	無	無	無	無	無	無	無	
6	日	晴	35.5	4,957	無	無	無	無	無	無	無	無	
7	月	曇	34.7	4,454	無	無	無	無	無	無	無	無	
8	火	晴	35.0	4,698	無	無	無	無	無	無	無	無	水質分析（内水・放流口）
9	水	晴	34.6	4,620	無	無	無	無	無	無	無	無	
10	木	晴	34.6	633	無	無	無	無	無	無	無	無	14:30　発電機運転停止 水処理停止
11	金	晴			無	無	無	無	無	無	無	無	
12	土	晴			無	無	無	無	無	無	無	無	
13	日	曇			無	無	無	無	無	無	無	無	
14	月	雨			無	無	無	無	無	無	無	無	
15	火	雨			無	無	無	無	無	無	無	無	
16	水	晴	32.6	0	無	無	無	無	無	無	無	無	8:45　発電機運転再開　水処理開始
17	木	曇	31.5	910	無	無	無	無	無	無	無	無	
18	金	曇	31.7	3,882	無	無	無	無	無	無	無	無	水質分析（内水・放流口）
19	土	晴	32.3	3,958	無	無	無	無	無	無	無	無	
20	日	曇	32.9	3,959	無	無	無	無	無	無	無	無	
21	月	晴	33.1	3,626	無	無	無	無	無	無	無	無	
22	火	曇	33.0	1,689	無	無	無	無	無	無	無	無	水質分析（内水・放流口）
23	水	曇	33.0	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
24	木	雨	32.6	1,601	無	無	無	無	無	無	無	無	
25	金	曇	32.7	4,207	無	無	無	無	無	無	無	無	
26	土	雨	33.2	4,561	無	無	無	無	無	無	無	無	
27	日	晴	33.3	4,613	無	無	無	無	無	無	無	無	
28	月	晴	33.4	3,946	無	無	無	無	無	無	無	無	
29	火	晴	33.2	4,069	無	無	無	無	無	無	無	無	水質分析（内水・放流口）
30	水	晴	33.2	3,957	無	無	無	無	無	無	無	無	
31	木	晴	33.1	3,547	無	無	無	無	無	無	無	無	