大阪湾広域臨海環境整備センター　排水処理施設管理項目　（大阪沖埋立処分場）

令和　5年　 9 月

日付	曜日	天気	水温 ℃	放流水量 ㎥	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	窒素除去設備 異常の有無	活性炭吸着塔 異常の有無	砂ろ過塔 異常の有無	放流槽 異常の有無	備考 （異常時に講じた措置及び定期点検等）
1	金	晴	33.2	4,154	無	無	無	無	無	無	無	無	
2	土	晴	33.4	4,357	無	無	無	無	無	無	無	無	
3	日	晴	33.8	4,306	無	無	無	無	無	無	無	無	
4	月	晴	33.5	3,840	無	無	無	無	無	無	無	無	
5	火	晴	33.5	4,075	無	無	無	無	無	無	無	無	水質分析（内水・放流口）
6	水	曇	32.9	3,949	無	無	無	無	無	無	無	無	
7	木	晴	32.5	3,935	無	無	無	無	無	無	無	無	
8	金	曇	31.8	3,908	無	無	無	無	無	無	無	無	
9	土	晴	32.0	4,101	無	無	無	無	無	無	無	無	
10	日	雨	32.1	4,177	無	無	無	無	無	無	無	無	
11	月	曇	31.6	3,969	無	無	無	無	無	無	無	無	
12	火	雨	31.5	4,045	無	無	無	無	無	無	無	無	水質分析（内水・放流口）
13	水	晴	31.8	4,291	無	無	無	無	無	無	無	無	
14	木	晴	32.2	4,460	無	無	無	無	無	無	無	無	
15	金	晴	32.6	4,629	無	無	無	無	無	無	無	無	
16	土	晴	33.0	4,614	無	無	無	無	無	無	無	無	
17	日	晴	33.1	4,597	無	無	無	無	無	無	無	無	
18	月	曇	33.3	4,674	無	無	無	無	無	無	無	無	
19	火	晴	33.3	4,520	無	無	無	無	無	無	無	無	水質分析（内水・放流口）
20	水	晴	33.0	4,151	無	無	無	無	無	無	無	無	
21	木	雨	32.6	4,062	無	無	無	無	無	無	無	無	
22	金	曇	32.1	3,786	無	無	無	無	無	無	無	無	
23	土	晴	31.3	4,100	無	無	無	無	無	無	無	無	
24	日	晴	31.1	3,586	無	無	無	無	無	無	無	無	
25	月	晴	31.1	4,208	無	無	無	無	無	無	無	無	
26	火	晴	31.0	4,458	無	無	無	無	無	無	無	無	水質分析（内水・放流口）
27	水	晴	31.3	3,964	無	無	無	無	無	無	無	無	
28	木	晴	31.5	4,521	無	無	無	無	無	無	無	無	
29	金	晴	31.4	4,603	無	無	無	無	無	無	無	無	
30	土	晴	31.2	3,952	無	無	無	無	無	無	無	無	