大阪湾広域臨海環境整備センター　排水処理施設管理項目（神戸沖処分場）

2022年
1月

日付	曜日	天気	内水温 ℃	放流水量 m^3	還流水 m^3	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	滅菌槽 異常の有無	高速ろ過設備 異常の有無	活性炭吸着 異常の有無	備考（異常時に講じた措置及び定期点検等）
1	土	曇時々晴	5.5	0	4,559	無	無	無	無	無	無	無	無	
2	日	晴	5.6	0	4,559	無	無	無	無	無	無	無	無	
3	月	晴後一時雨	6.0	0	4,559	無	無	無	無	無	無	無	無	
4	火	晴後雨	6.1	0	5,333	無	無	無	無	無	無	無	無	
5	水	曇時々晴	6.0	3,500	2,267	無	無	無	無	無	無	無	無	
6	木	曇一時雪後晴	5.8	5,598	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
7	金	曇時々晴	5.6	2,097	1,020	無	無	無	無	無	無	無	無	県下一斉採水。
8	土	晴	6.0	0	2,105	無	無	無	無	無	無	無	無	保安協会発電機設備保護継電器試験。
9	日	晴後時々曇	6.1	0	4,562	無	無	無	無	無	無	無	無	
10	月	晴	6.7	0	4,562	無	無	無	無	無	無	無	無	
11	火	雨時々曇一時晴	6.8	0	4,560	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機交換用潤滑油搬入。
12	水	曇時々晴	6.1	0	4,559	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
13	木	晴後一時雨	5.7	0	4,559	無	無	無	無	無	無	無	無	
14	金	晴一時雪	5.0	0	4,562	無	無	無	無	無	無	無	無	
15	土	晴一時曇	5.3	0	4,559	無	無	無	無	無	無	無	無	
16	日	晴時々曇	5.5	0	4,558	無	無	無	無	無	無	無	無	
17	月	曇時々晴	5.9	0	4,558	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機点検整備No.1(C点検)。
18	火	曇時々晴一時雪	5.5	0	4,561	無	無	無	無	無	無	無	無	
19	水	曇後晴	5.6	0	4,524	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。発電機点検整備No.1(C点検)。
20	木	曇一時雪後晴	5.7	0	4,564	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機点検整備No.1(C点検)。
21	金	晴後雪	5.5	0	4,558	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機点検整備No.1(C点検)。 発電機点検整備No.2(C点検)。
22	土	曇後晴	5.5	0	4,559	無	無	無	無	無	無	無	無	
23	日	雨時々曇	5.5	0	4,561	無	無	無	無	無	無	無	無	
24	月	曇時々雨	5.7	0	4,559	無	無	無	無	無	無	無	無	
25	火	曇時々晴	5.6	0	4,559	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機点検整備No.2(C点検)。
26	水	晴一時曇	5.9	0	4,560	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。発電機室大扉補修。
27	木	曇時々晴	6.4	0	4,561	無	無	無	無	無	無	無	無	第1段逆浸透膜注入ポンプNo.2吐出ホース交換。 海水淡水化装置第1段逆浸透膜中段ベッセル補修。 発電機交換用潤滑油搬出。
28	金	晴後時々曇	6.5	0	4,558	無	無	無	無	無	無	無	無	
29	土	曇後時々晴	6.8	0	4,557	無	無	無	無	無	無	無	無	
30	日	曇時々晴	6.9	0	4,559	無	無	無	無	無	無	無	無	
31	月	曇	7.0	0	4,562	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機点検整備No.2(C点検)。
累計		・・・	・・・	11,195	129,243									
平均		・・・	・・・	3,732	4,308									
日数		・・・	・・・	3	30									